

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Κυριακή 7/1/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	07/01/24 0:00	10,97	9,30	1,67					1	1	1,68
	07/01/24 1:00	10,03	9,29	0,74					1	1	0,74
	07/01/24 2:00	10,15	9,39	0,76					1	1	0,86
	07/01/24 3:00	9,71	9,20	0,51					1	1	0,42
	07/01/24 4:00	9,09	8,96	0,13					1	1	0,00
	07/01/24 5:00	9,15	9,08	0,07					1	1	0,00
	07/01/24 6:00	9,35	9,24	0,11					1	1	0,06
	07/01/24 7:00	9,78	9,65	0,14					1	1	0,49
	07/01/24 8:00	10,50	10,11	0,40					1	1	1,21
	07/01/24 9:00	12,55	11,67	0,88					1	1	3,26
	07/01/24 10:00	14,04	12,06	1,98					1	1	4,75
	07/01/24 11:00	14,72	12,29	2,44					1	1	5,15
	07/01/24 12:00	13,01	10,52	2,50					1	1	3,72
	07/01/24 13:00	13,47	10,85	2,62					1	1	4,18
	07/01/24 14:00	14,07	11,43	2,64					1	1	4,78
	07/01/24 15:00	14,15	11,24	2,91					1	1	4,86
	07/01/24 16:00	14,40	10,54	3,86					1	1	5,04
	07/01/24 17:00	15,14	10,87	4,27					1	1	5,30
	07/01/24 18:00	15,85	11,16	4,69					1	1	5,55
	07/01/24 19:00	16,36	11,67	4,69					1	1	5,73
07/01/24 20:00	16,07	11,39	4,68					1	1	5,62	
07/01/24 21:00	14,91	10,66	4,25					1	1	5,22	
07/01/24 22:00	13,81	9,77	4,03					1	1	4,52	
07/01/24 23:00	12,30	9,22	3,09					1	1	3,01	

Παρατηρήσεις: _____

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.