



ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή 5/1/2024							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12				
Παρασκευή	00:00	1,18	1,12	0,06	1				1								0,06	0,07	
	01:00	1,14	1,12	0,02	1				1								0,02	0,02	
	02:00	1,13	1,11	0,02	1				1								0,01	0,02	
	03:00	1,08	1,07	0,00	1				1								0,00	0,00	
	04:00	1,02	1,02	0,00	1				1								0,00	0,00	
	05:00	1,06	1,06	0,00	1				1								0,00	0,00	
	06:00	1,17	1,17	0,00	1				1								0,04	0,04	
	07:00	1,17	1,17	0,01					1			1					0,05	0,05	
	08:00	1,22	1,21	0,01					1			1					0,10	0,10	
	09:00	1,19	1,17	0,01					1			1					0,07	0,07	
	10:00	1,28	1,27	0,00					1			1					0,15	0,16	
	11:00	1,30	1,28	0,02					1			1					0,17	0,18	
	12:00	1,32	1,32	0,00					1			1					0,21	0,21	
	13:00	1,32	1,31	0,01	1				1								0,17	0,17	
	14:00	1,34	1,33	0,01					1			1					0,24	0,24	
	15:00	1,30	1,30	0,00					1			1					0,17	0,18	
	16:00	1,30	1,30	0,00					1			1					0,18	0,18	
	17:00	1,45	1,44	0,01					1			1					0,32	0,32	
	18:00	1,66	1,57	0,09	1				1			1					0,37	0,39	
	19:00	1,85	1,80	0,05	1				1								0,52	0,52	
	20:00	1,81	1,65	0,16	1				1								0,51	0,51	
	21:00	1,69	1,53	0,16	1				1								0,50	0,50	
	22:00	1,53	1,39	0,14	1				1								0,41	0,41	
	23:00	1,38	1,30	0,08	1				1								0,26	0,26	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης