

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο 6/1/2024								
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12					
Σάββατο	00:00	1,29	1,14	0,15	1				1									0,18	0,18	
	01:00	1,21	1,12	0,09	1				1									0,09	0,09	
	02:00	1,15	1,12	0,03	1				1									0,03	0,04	
	03:00	1,14	1,11	0,03	1				1									0,03	0,02	
	04:00	1,05	1,05	0,00	1				1									0,00	0,00	
	05:00	1,05	1,04	0,01	1				1									0,00	0,00	
	06:00	1,16	1,11	0,04					1	1								0,04	0,04	
	07:00	1,20	1,13	0,07					1	1								0,08	0,08	
	08:00	1,22	1,18	0,03					1	1								0,10	0,09	
	09:00	1,22	1,19	0,03					1	1								0,10	0,10	
	10:00	1,22	1,18	0,04					1	1								0,10	0,10	
	11:00	1,24	1,22	0,02					1	1								0,12	0,12	
	12:00	1,21	1,14	0,07					1	1								0,09	0,09	
	13:00	1,28	1,18	0,09	1				1									0,13	0,13	
	14:00	1,28	1,20	0,07	1				1									0,16	0,16	
	15:00	1,30	1,13	0,16	1				1									0,17	0,18	
	16:00	1,37	1,14	0,23	1				1									0,25	0,25	
	17:00	1,45	1,20	0,25	1				1									0,32	0,33	
	18:00	1,57	1,32	0,25	1				1									0,44	0,44	
	19:00	1,57	1,15	0,42	1				1									0,44	0,44	
	20:00	1,62	1,25	0,37	1				1									0,45	0,46	
	21:00	1,58	1,18	0,40	1				1									0,44	0,44	
	22:00	1,47	1,11	0,35	1				1									0,36	0,35	
	23:00	1,36	1,12	0,23	1				1									0,24	0,24	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης