

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή 7/1/2024								
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12					
Κυριακή	00:00	1,25	1,12	0,13	1				1									0,13	0,13	
	01:00	1,19	1,12	0,07	1				1									0,07	0,07	
	02:00	1,16	1,11	0,04	1				1									0,05	0,04	
	03:00	1,14	1,12	0,02	1				1									0,02	0,02	
	04:00	1,11	1,09	0,02	1				1									0,02	0,02	
	05:00	1,01	1,01	0,00	1				1									0,00	0,00	
	06:00	1,05	1,04	0,00	1				1									0,00	0,00	
	07:00	1,12	1,11	0,01	1				1									0,01	0,01	
	08:00	1,17	1,11	0,06	1				1									0,06	0,05	
	09:00	1,19	1,13	0,06	1				1									0,06	0,07	
	10:00	1,40	1,13	0,27	1				1									0,26	0,28	
	11:00	1,55	1,13	0,42	1				1									0,42	0,42	
	12:00	1,49	1,13	0,36	1				1									0,36	0,37	
	13:00	1,59	1,14	0,45	1				1									0,45	0,45	
	14:00	1,44	1,12	0,32	1				1									0,32	0,32	
	15:00	1,44	1,12	0,31	1				1									0,31	0,32	
	16:00	1,51	1,12	0,39	1				1									0,39	0,38	
	17:00	1,54	1,12	0,41	1				1									0,41	0,41	
	18:00	1,70	1,19	0,51	1				1									0,51	0,51	
	19:00	1,72	1,21	0,52	1				1									0,52	0,52	
	20:00	1,69	1,18	0,51	1				1									0,51	0,51	
	21:00	1,59	1,13	0,46	1				1									0,47	0,46	
	22:00	1,51	1,12	0,39	1				1									0,39	0,39	
	23:00	1,40	1,12	0,28	1				1									0,28	0,28	

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι υπήρχε αστάθεια ανέμου κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης