



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 5/1/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,76	1,21	0,54	1,02			1							0,78	0,79
	01:00	2,48	1,15	0,43	0,90			1							0,83	0,83
	02:00	2,30	1,02	0,49	0,80			1							0,77	0,77
	03:00	2,21	0,94	0,66	0,60			1							0,77	0,77
	04:00	2,15	1,08	0,66	0,40			1							0,74	0,74
	05:00	2,16	1,08	0,58	0,50			1							0,76	0,76
	06:00	2,25	1,14	0,33	0,79			1							0,74	0,74
	07:00	2,47	1,03	0,34	1,10			1							0,69	0,69
	08:00	2,62	0,94	0,39	1,29			1							0,65	0,65
	09:00	2,68	0,92	0,28	1,48			1							0,62	0,62
	10:00	2,65	0,93	0,13	1,58			1							0,62	0,64
	11:00	2,71	0,92	0,01	1,78			1							0,62	0,62
	12:00	2,65	0,92	0,00	1,74			1							0,57	0,58
	13:00	2,71	0,90	0,00	1,81			1							0,58	0,57
	14:00	2,71	0,91	0,00	1,80			1							0,59	0,59
	15:00	2,71	0,92	0,01	1,78			1							0,59	0,59
	16:00	2,91	0,90	0,01	2,00			1							0,62	0,62
	17:00	3,37	0,93	0,04	2,40			1							0,67	0,67
	18:00	3,83	0,92	0,04	2,87			1							0,74	0,74
	19:00	3,80	0,93	0,03	2,85			1							0,73	0,73
20:00	3,72	0,93	0,18	2,62			1							0,75	0,75	
21:00	3,61	0,90	0,30	2,41			1							0,73	0,72	
22:00	3,34	0,88	0,47	1,98			1							0,71	0,71	
23:00	3,17	0,89	0,57	1,71			1							0,73	0,73	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης