



| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Σάββατο 6/1/2024 | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,30 | 2,52 | 1,70 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 2,30 | 1,00 | | |
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | 5 HZ | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σάββατο | 00:00 | 2,83 | 0,86 | 0,56 | 1,42 | | | 1 | | | | | | | 0,71 | 0,71 |
| | 01:00 | 2,61 | 0,87 | 0,68 | 1,05 | | | 1 | | | | | | | 0,76 | 0,74 |
| | 02:00 | 2,41 | 0,86 | 0,77 | 0,78 | | | 1 | | | | | | | 0,79 | 0,79 |
| | 03:00 | 2,28 | 0,85 | 0,72 | 0,71 | | | 1 | | | | | | | 0,78 | 0,79 |
| | 04:00 | 2,19 | 0,97 | 0,59 | 0,64 | | | 1 | | | | | | | 0,70 | 0,75 |
| | 05:00 | 2,20 | 1,06 | 0,58 | 0,56 | | | 1 | | | | | | | 0,58 | 0,82 |
| | 06:00 | 2,26 | 1,02 | 0,69 | 0,56 | | | 1 | | | | | | | 0,69 | 0,69 |
| | 07:00 | 2,46 | 1,00 | 0,72 | 0,73 | | | 1 | | | | | | | 0,73 | 0,73 |
| | 08:00 | 2,75 | 1,01 | 0,77 | 0,96 | | | 1 | | | | | | | 0,78 | 0,79 |
| | 09:00 | 2,87 | 0,96 | 0,65 | 1,26 | | | 1 | | | | | | | 0,66 | 0,65 |
| | 10:00 | 2,86 | 0,98 | 0,57 | 1,31 | | | 1 | | | | | | | 0,57 | 0,57 |
| | 11:00 | 3,05 | 0,90 | 0,61 | 1,54 | | | 1 | | | | | | | 0,62 | 0,62 |
| | 12:00 | 3,11 | 0,92 | 0,64 | 1,55 | | | 1 | | | | | | | 0,64 | 0,64 |
| | 13:00 | 3,36 | 0,96 | 0,84 | 1,55 | | | 1 | | | | | | | 0,85 | 0,85 |
| | 14:00 | 3,48 | 1,26 | 0,77 | 1,45 | | | 1 | | | | | | | 0,78 | 0,77 |
| | 15:00 | 3,38 | 1,35 | 0,70 | 1,32 | | | 1 | | | | 1 | | | 0,71 | 0,71 |
| | 16:00 | 3,37 | 1,43 | 0,67 | 1,26 | | | 1 | | | | 1 | | | 0,67 | 0,67 |
| | 17:00 | 3,59 | 1,52 | 0,71 | 1,36 | | | 1 | | | | 1 | | | 0,72 | 0,72 |
| | 18:00 | 3,84 | 1,54 | 0,75 | 1,55 | | | 1 | | | | 1 | | | 0,77 | 0,77 |
| 19:00 | 3,87 | 1,59 | 0,61 | 1,68 | | | 1 | | | | 1 | | | 0,74 | 0,79 | |
| 20:00 | 3,83 | 1,60 | 0,38 | 1,85 | | | 1 | | | | 1 | | | 0,59 | 0,85 | |
| 21:00 | 3,63 | 1,64 | 0,16 | 1,83 | | | 1 | | | | 1 | | | 0,45 | 0,75 | |
| 22:00 | 3,33 | 1,74 | 0,07 | 1,52 | | | 1 | | | | 1 | | | 0,39 | 0,66 | |
| 23:00 | 3,09 | 1,95 | 0,00 | 1,14 | | | 1 | | | | 1 | | | 0,39 | 0,59 | |

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία και υψηλή ταχύτητα ανέμου

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης