

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 7/1/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,81	1,78	0,00	1,03	1									0,39	0,56
	01:00	2,48	1,65	0,00	0,83	1									0,39	0,50
	02:00	2,33	1,70	0,00	0,63	1									0,39	0,47
	03:00	2,25	1,62	0,00	0,63	1									0,39	0,45
	04:00	2,17	1,54	0,00	0,63	1									0,39	0,43
	05:00	2,12	1,49	0,00	0,63	1									0,39	0,42
	06:00	2,20	1,57	0,00	0,63	1									0,39	0,44
	07:00	2,29	1,65	0,00	0,63	1									0,39	0,46
	08:00	2,49	1,53	0,06	0,90	1									0,39	0,51
	09:00	2,80	1,49	0,16	1,15	1									0,39	0,56
	10:00	2,71	1,30	0,16	1,26	1									0,39	0,54
	11:00	2,82	1,37	0,19	1,26	1									0,49	0,56
	12:00	3,05	1,55	0,24	1,26	1									0,61	0,61
	13:00	3,42	1,89	0,27	1,26	1									0,68	0,68
	14:00	3,49	1,95	0,27	1,27	1									0,70	0,70
	15:00	3,29	1,77	0,26	1,25	1									0,67	0,67
	16:00	3,25	1,20	0,70	1,35	1									0,75	0,76
	17:00	3,45	1,07	0,78	1,60	1									0,88	0,88
	18:00	3,80	0,96	0,90	1,93	1									0,95	0,95
	19:00	3,79	0,98	0,87	1,94	1									0,92	0,92
20:00	3,67	0,99	0,71	1,97	1									0,88	0,87	
21:00	3,48	0,96	0,81	1,71	1									0,86	0,86	
22:00	3,13	0,95	0,76	1,43	1									0,81	0,81	
23:00	2,91	1,07	0,77	1,07	1									0,78	0,77	

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία και υψηλή ταχύτητα ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης