

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 8/1/2024					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	08/01/24 0:00	2,83	2,16	0,67	1						0,70	0,70	
	08/01/24 1:00	2,66	2,14	0,52	1						0,53	0,53	
	08/01/24 2:00	2,56	2,13	0,43	1						0,43	0,43	
	08/01/24 3:00	2,56	2,14	0,42	1						0,42	0,43	
	08/01/24 4:00	2,58	2,14	0,43	1						0,44	0,44	
	08/01/24 5:00	2,67	2,26	0,41	1						0,54	0,54	
	08/01/24 6:00	2,91	2,69	0,22	1						0,77	0,78	
	08/01/24 7:00	3,14	2,83	0,31	1						0,94	0,94	
	08/01/24 8:00	3,10	2,88	0,22	1						0,93	0,93	
	08/01/24 9:00	2,97	2,79	0,18	1						0,84	0,85	
	08/01/24 10:00	2,92	2,77	0,15	1						0,80	0,79	
	08/01/24 11:00	2,79	2,46	0,33	1						0,65	0,66	
	08/01/24 12:00	3,03	2,53	0,50	1						0,89	0,90	
	08/01/24 13:00	2,89	2,48	0,41	1						0,77	0,77	
	08/01/24 14:00	3,02	2,50	0,52	1						0,88	0,87	
	08/01/24 15:00	3,19	2,82	0,37	1						0,94	0,95	
	08/01/24 16:00	3,48	3,03	0,45	1						0,95	0,95	
	08/01/24 17:00	3,82	3,48	0,33	1						0,95	0,95	
	08/01/24 18:00	4,06	3,89	0,17	1						0,95	0,95	
	08/01/24 19:00	4,03	3,76	0,27	1						1	0,95	0,95
	08/01/24 20:00	3,98	3,83	0,15	1						1	0,95	0,95
	08/01/24 21:00	3,71	3,49	0,22	1							0,95	0,95
	08/01/24 22:00	3,42	3,02	0,40	1							0,93	0,93
	08/01/24 23:00	3,05	2,73	0,32	1							0,87	0,87

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.