

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 8 Ιανουάριος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 8 Ιανουάριος 2024	00:00	4,72	4,33	0,40	1			1							0,41	0,22
	01:00	4,35	3,85	0,50				1							0,49	0,38
	02:00	4,18	3,25	0,92				1							0,93	0,75
	03:00	4,17	3,25	0,92				1							0,92	0,73
	04:00	4,12	3,26	0,86				1							0,86	0,69
	05:00	4,33	3,26	1,07				1							1,07	0,90
	06:00	5,01	3,34	1,67				1							1,66	1,50
	07:00	5,90	3,84	2,06				1							2,06	1,88
	08:00	6,18	4,03	2,15				1							2,15	1,98
	09:00	6,20	4,19	2,01				1							2,02	1,83
	10:00	5,92	4,35	1,57	1			1							1,57	1,39
	11:00	5,68	4,32	1,36	1			1							1,36	1,17
	12:00	5,61	4,27	1,34	1			1							1,34	1,15
	13:00	5,53	3,92	1,60				1							1,60	1,50
	14:00	5,35	3,55	1,80				1							1,89	1,71
	15:00	5,50	4,03	1,47				1							1,93	1,76
	16:00	5,83	4,34	1,49				1							1,77	1,59
	17:00	6,98	6,06	0,92	1			1							2,26	2,09
	18:00	7,89	7,10	0,79	1	1		1							2,40	2,24
	19:00	8,03	7,30	0,74	1	1		1							2,58	2,42
	20:00	7,88	7,32	0,56	1	1		1							2,35	2,17
	21:00	7,36	6,90	0,46	1	1		1							1,97	1,78
	22:00	6,48	6,19	0,29	1	1		1							1,11	0,90
	23:00	5,74	5,57	0,17	1			1							1,28	1,14

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία και το ΑΠ Τουρλί ήταν εκτός επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης