

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα 8/1/2024							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12				
Δευτέρα	00:00	1,28	1,11	0,16	1				1								0,17	0,16	
	01:00	1,22	1,12	0,10	1				1								0,10	0,10	
	02:00	1,12	1,08	0,03	1				1								0,04	0,04	
	03:00	1,04	1,04	0,00	1				1								0,00	0,00	
	04:00	1,06	1,06	0,00	1				1								0,00	0,00	
	05:00	1,11	1,10	0,01	1				1								0,01	0,00	
	06:00	1,16	1,12	0,04	1				1								0,04	0,04	
	07:00	1,27	1,12	0,15	1				1								0,14	0,15	
	08:00	1,35	1,18	0,17	1				1								0,17	0,16	
	09:00	1,37	1,27	0,11	1			1									0,10	0,12	
	10:00	1,39	1,12	0,28	1		1										0,28	0,27	
	11:00	1,33	1,17	0,16	1		1										0,16	0,17	
	12:00	1,40	1,19	0,21	1								1				0,21	0,22	
	13:00	1,49	1,12	0,37	1								1				0,37	0,37	
	14:00	1,56	1,13	0,43	1								1				0,43	0,43	
	15:00	1,48	1,13	0,35	1				1								0,35	0,35	
	16:00	1,49	1,11	0,38	1				1								0,38	0,38	
	17:00	1,73	1,21	0,52	1				1								0,52	0,52	
	18:00	1,98	1,41	0,57	1				1								0,59	0,59	
	19:00	1,93	1,50	0,43	1				1								0,52	0,58	
	20:00	1,87	1,47	0,40	1				1								0,50	0,53	
	21:00	1,85	1,72	0,13	1				1		1						0,17	0,16	
	22:00	1,77	1,68	0,08	1				1		1						0,09	0,08	
23:00	1,56	1,33	0,23	1				1								0,23	0,30		

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι υπήρχε αστάθεια ανέμου κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης