

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 8/1/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,72	1,04	0,73	0,95	1		1							0,74	0,71
	01:00	2,44	1,05	0,63	0,75			1							0,67	0,67
	02:00	2,28	1,16	0,59	0,54			1							0,72	0,72
	03:00	2,23	1,14	0,62	0,47			1							0,78	0,78
	04:00	2,12	1,11	0,54	0,47			1							0,74	0,74
	05:00	2,08	1,13	0,47	0,48			1							0,67	0,67
	06:00	2,27	1,11	0,61	0,55			1							0,68	0,70
	07:00	2,55	1,20	0,69	0,66			1							0,79	0,90
	08:00	2,80	1,06	0,62	1,12			1							0,74	0,76
	09:00	2,95	1,06	0,74	1,15			1							0,76	0,76
	10:00	2,86	0,89	0,71	1,26			1							0,72	0,71
	11:00	2,86	0,94	0,59	1,32			1							0,67	0,68
	12:00	2,91	1,05	0,69	1,18			1							0,70	0,70
	13:00	3,03	1,20	0,69	1,15			1							0,73	0,73
	14:00	3,03	1,13	0,66	1,24			1							0,73	0,73
	15:00	3,10	1,03	0,64	1,42			1							0,74	0,74
	16:00	3,23	0,98	0,64	1,61			1							0,73	0,73
	17:00	3,57	1,15	0,56	1,86			1							0,74	0,77
	18:00	3,92	1,06	0,64	2,21			1							0,82	0,82
	19:00	4,03	0,94	0,81	2,28			1							0,88	0,89
20:00	3,94	1,12	0,62	2,20			1							0,86	0,86	
21:00	3,68	0,94	0,72	2,02			1							0,79	0,78	
22:00	3,47	0,94	0,69	1,84			1							0,77	0,77	
23:00	3,10	0,94	0,71	1,45			1							0,73	0,71	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 7:00-8:00 παρατηρήθηκε απώλεια επικοινωνίας του ΑΠ Κεφαλές

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης