

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 9/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	09/01/24 0:00	2,87	2,85	0,02	1						0,73	0,74
	09/01/24 1:00	2,68	2,50	0,17	1						0,55	0,55
	09/01/24 2:00	2,59	2,18	0,40	1						0,46	0,46
	09/01/24 3:00	2,56	2,17	0,39	1						0,43	0,43
	09/01/24 4:00	2,63	2,26	0,37	1						0,50	0,50
	09/01/24 5:00	2,69	2,23	0,46	1						0,55	0,56
	09/01/24 6:00	3,07	2,35	0,73	1						0,86	0,86
	09/01/24 7:00	3,20	2,86	0,34	1	1					0,41	0,35
	09/01/24 8:00	3,26	3,05	0,21	1	1					0,22	0,27
	09/01/24 9:00	3,17	2,30	0,87		1					0,92	0,91
	09/01/24 10:00	3,30	2,79	0,52		1					0,94	0,94
	09/01/24 11:00	3,58	3,12	0,45		1					0,95	0,95
	09/01/24 12:00	3,89	3,74	0,14	1						0,93	0,57
	09/01/24 13:00	3,70	3,36	0,34	1						0,95	0,95
	09/01/24 14:00	3,43	2,76	0,67	1						0,95	0,95
	09/01/24 15:00	3,36	2,68	0,68	1						0,95	0,95
	09/01/24 16:00	3,69	3,35	0,34	1						0,95	0,95
	09/01/24 17:00	4,15	3,93	0,22	1						0,95	0,95
	09/01/24 18:00	4,43	4,30	0,13	1						1	0,95
	09/01/24 19:00	4,38	4,37	0,01	1						1	0,95
	09/01/24 20:00	4,28	4,27	0,01	1						1	0,95
	09/01/24 21:00	4,07	3,90	0,16	1						1	0,95
	09/01/24 22:00	3,70	3,48	0,22	1							0,95
	09/01/24 23:00	3,37	2,57	0,80	1							0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Η ένταξη της μονάδας G2 από τις 07:00 έως τις 09:00 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.