

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 9/1/2024			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	5,15	4,74	0,41	1		1				0,60
	01:00	4,65	3,99	0,66			1			1	1,19
	02:00	4,52	3,52	1,00			1			1	1,50
	03:00	4,53	3,71	0,83			1			1	1,50
	04:00	4,88	3,68	1,20			1			1	1,50
	05:00	4,80	3,66	1,15			1			1	1,50
	06:00	5,00	4,15	0,86			1			1	1,75
	07:00	4,85	4,79	0,07			1			1	2,65
	08:00	4,66	4,47	0,19			1			1	2,65
	09:00	4,58	4,14	0,44			1			1	2,65
	10:00	4,97	4,51	0,46			1			1	2,65
	11:00	5,43	5,23	0,20			1			2	2,65
	12:00	5,37	5,18	0,19			1			2	2,65
	13:00	5,49	5,14	0,35			1			2	2,65
	14:00	5,45	5,18	0,27			1			2	2,65
	15:00	5,69	5,54	0,15			1			2	2,65
	16:00	5,68	5,16	0,52			1			2	2,65
	17:00	6,11	3,86	2,25			1			1	2,65
	18:00	7,05	4,45	2,60			1			1	2,65
	19:00	7,01	4,40	2,61			1			1	2,65
	20:00	6,88	5,43	1,45			1			2	2,65
	21:00	6,60	5,42	1,18			1			2	2,65
	22:00	6,24	5,34	0,90	1		1				2,65
	23:00	5,35	5,35	0,00	1		1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης