



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 9/1/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,81	1,20	0,54	1,06			1							0,60	0,61
	01:00	2,55	1,37	0,30	0,88			1							0,61	0,61
	02:00	2,32	1,26	0,35	0,71			1							0,58	0,59
	03:00	2,24	1,36	0,30	0,57			1							0,53	0,53
	04:00	2,11	1,20	0,28	0,63			1							0,43	0,43
	05:00	2,13	1,24	0,29	0,61			1							0,43	0,43
	06:00	2,27	1,43	0,23	0,60			1							0,50	0,50
	07:00	2,64	1,21	0,53	0,89			1							0,70	0,70
	08:00	2,89	1,71	0,34	0,84			1				1			0,75	0,76
	09:00	3,27	2,09	0,24	0,94			1				1			0,91	0,91
	10:00	3,46	2,25	0,01	1,19			1				1			0,89	0,88
	11:00	3,41	1,68	0,23	1,50			1				1			0,80	0,80
	12:00	3,48	1,48	0,02	1,98			1							0,79	0,79
	13:00	3,60	1,49	0,01	2,10			1							0,83	0,84
	14:00	3,47	1,16	0,21	2,10			1							0,82	0,80
	15:00	3,32	0,92	0,39	2,00			1							0,77	0,77
	16:00	3,49	1,07	0,42	2,00			1							0,79	0,79
	17:00	3,83	1,43	0,10	2,30			1							0,85	0,85
	18:00	4,11	1,52	0,10	2,49			1				1			0,82	0,82
	19:00	4,23	1,54	0,19	2,50			1				1			0,83	0,83
20:00	4,15	1,39	0,31	2,46			1				1			0,80	0,80	
21:00	3,90	1,32	0,66	1,92			1				1			0,94	0,94	
22:00	3,57	1,37	0,73	1,48			1				1			0,89	0,89	
23:00	3,23	1,29	0,82	1,12			1				1			0,94	0,94	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης