

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 10/1/2024					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	10/01/24 0:00	3,01	2,23	0,78	1						0,88	0,88	
	10/01/24 1:00	2,84	2,15	0,70	1						0,71	0,71	
	10/01/24 2:00	2,75	2,14	0,62	1						0,63	0,63	
	10/01/24 3:00	2,75	2,14	0,61	1						0,61	0,61	
	10/01/24 4:00	2,80	2,14	0,66	1						0,67	0,67	
	10/01/24 5:00	2,88	2,14	0,74	1						0,75	0,75	
	10/01/24 6:00	3,20	2,27	0,93	1						0,94	0,94	
	10/01/24 7:00	3,47	2,53	0,94	1						0,95	0,95	
	10/01/24 8:00	3,60	2,66	0,94	1						0,95	0,95	
	10/01/24 9:00	3,62	2,68	0,94	1						0,95	0,95	
	10/01/24 10:00	3,54	2,60	0,94	1						0,95	0,95	
	10/01/24 11:00	3,75	2,81	0,94	1						0,95	0,95	
	10/01/24 12:00	3,99	3,05	0,94	1						0,95	0,95	
	10/01/24 13:00	4,03	3,08	0,94	1						0,95	0,95	
	10/01/24 14:00	4,08	3,14	0,94	1						0,95	0,95	
	10/01/24 15:00	4,15	3,21	0,94	1						0,95	0,95	
	10/01/24 16:00	4,29	3,35	0,94	1						0,95	0,95	
	10/01/24 17:00	4,67	3,73	0,94	1						0,95	0,95	
	10/01/24 18:00	4,91	3,98	0,94	1						1	0,95	0,95
	10/01/24 19:00	4,97	4,03	0,94	1						1	0,95	0,95
	10/01/24 20:00	4,81	3,87	0,94	1						1	0,95	0,95
	10/01/24 21:00	4,44	3,50	0,94	1							0,95	0,95
	10/01/24 22:00	4,01	3,08	0,94	1							0,95	0,95
	10/01/24 23:00	3,61	2,67	0,94	1							0,95	0,95

**Παρατηρήσεις:** Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.