

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 10 Ιανουάριος 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 10 Ιανουάριος 2024	00:00	5,81	5,11	0,70		1		1							1,40	0,95	
	01:00	5,33	4,80	0,53		1		1							1,40	0,99	
	02:00	5,19	4,65	0,54		1		1							1,40	0,86	
	03:00	5,11	4,54	0,56		1		1							1,40	0,77	
	04:00	5,19	4,67	0,52		1		1							1,40	0,85	
	05:00	5,48	4,92	0,56		1		1							1,40	1,14	
	06:00	6,31	5,76	0,56		1		1							1,40	1,88	
	07:00	7,74	7,13	0,60	1	1		1							0,99	2,39	
	08:00	8,89	8,38	0,52	1	1		1							0,53	2,85	
	09:00	9,68	9,16	0,52	1	1		1	1						0,53	1,73	
	10:00	9,77	9,26	0,52				1	1						0,60	2,24	
	11:00	9,88	9,37	0,52				1	1						0,68	2,86	
	12:00	9,59	9,07	0,52				1	1						0,68	2,93	
	13:00	8,60	8,08	0,52				1	1						0,68	2,11	
	14:00	7,92	7,40	0,52				1	1						0,68	1,40	
	15:00	7,76	7,24	0,52				1	1						0,68	1,24	
	16:00	8,15	7,64	0,52				1	1						0,68	1,62	
	17:00	9,17	8,66	0,52				1	1						0,68	2,61	
	18:00	9,92	9,40	0,52				1	1						0,68	3,04	
	19:00	10,01	9,49	0,52				1	1						0,68	3,04	
	20:00	9,71	9,19	0,52				1	1						0,68	3,03	
	21:00	9,02	8,50	0,52				1	1						0,68	2,52	
	22:00	7,79	7,27	0,52				1	1						0,68	1,30	
	23:00	6,84	6,32	0,52		1		1							0,68	1,50	

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης