

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 10/1/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	4,72	4,72	0,00	1		1				2,65
	01:00	4,56	4,56	0,00	1		1				2,65
	02:00	4,45	4,45	0,00	1		1				2,65
	03:00	4,39	4,39	0,00	1		1				2,65
	04:00	4,44	4,44	0,00	1		1				2,65
	05:00	4,39	4,39	0,00	1		1				2,65
	06:00	4,69	4,69	0,00	1		1				2,65
	07:00	5,07	5,07	0,00	1		1				2,65
	08:00	5,40	5,40	0,00	1		1				2,65
	09:00	5,85	5,85	0,00	1		1				2,65
	10:00	6,38	6,38	0,00	1		1				2,65
	11:00	6,53	6,14	0,39	1		1				2,65
	12:00	6,68	5,49	1,18	1		1				2,65
	13:00	6,62	5,44	1,18	1		1				2,65
	14:00	6,17	4,99	1,18	1		1				2,65
	15:00	6,18	5,00	1,18	1		1				2,65
	16:00	6,28	5,10	1,18	1		1				2,65
	17:00	6,67	5,49	1,18	1		1				1,80
	18:00	7,22	5,75	1,47	1		1				1,80
	19:00	7,47	5,70	1,78	1		1				1,80
	20:00	7,19	5,42	1,78	1		1				1,80
	21:00	6,79	5,01	1,78	1		1				1,80
	22:00	6,55	4,77	1,78	1		1				1,80
	23:00	6,23	4,43	1,81	1		1				2,10

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης