

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 10/1/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10			
Π ε ρ ι ο δ ο τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	1,47	1,10	0,37				1	1							0,37	0,35
	01:00	1,39	1,10	0,29				1	1							0,29	0,27
	02:00	1,36	1,11	0,25				1	1							0,25	0,25
	03:00	1,34	1,11	0,24				1	1							0,24	0,23
	04:00	1,24	1,12	0,12				1	1							0,12	0,12
	05:00	1,27	1,11	0,16				1	1							0,15	0,15
	06:00	1,45	1,13	0,32				1	1							0,32	0,33
	07:00	1,56	1,11	0,44				1	1							0,44	0,44
	08:00	1,70	1,14	0,57				1	1							0,56	0,57
	09:00	1,89	1,23	0,66				1	1							0,66	0,66
	10:00	2,01	1,31	0,70				1	1							0,70	0,70
	11:00	2,08	1,35	0,73				1	1							0,73	0,73
	12:00	2,00	1,36	0,64	1			1								0,65	0,66
	13:00	2,02	1,31	0,71	1			1								0,71	0,71
	14:00	1,99	1,30	0,69	1			1								0,69	0,69
	15:00	1,91	1,24	0,67	1			1								0,67	0,67
	16:00	1,92	1,25	0,67	1			1								0,67	0,67
	17:00	2,10	1,37	0,73	1			1								0,73	0,73
	18:00	2,27	1,47	0,79	1			1								0,79	0,79
	19:00	2,29	1,49	0,81	1			1								0,81	0,81
	20:00	2,16	1,40	0,76	1			1								0,76	0,76
	21:00	2,00	1,30	0,70	1			1								0,70	0,70
	22:00	1,78	1,16	0,61	1			1								0,62	0,62
	23:00	1,60	1,12	0,48	1			1								0,49	0,48

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης