

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 11/1/2024					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	11/01/24 0:00	3,28	2,34	0,94	1						0,95	0,95	
	11/01/24 1:00	3,00	2,15	0,86	1						0,87	0,87	
	11/01/24 2:00	2,89	2,14	0,75	1						0,76	0,76	
	11/01/24 3:00	2,81	2,15	0,66	1						0,68	0,68	
	11/01/24 4:00	2,88	2,15	0,73	1						0,74	0,73	
	11/01/24 5:00	3,02	2,16	0,86	1						0,87	0,87	
	11/01/24 6:00	3,43	2,49	0,94	1						0,95	0,95	
	11/01/24 7:00	3,66	2,72	0,94	1						0,95	0,95	
	11/01/24 8:00	3,86	2,92	0,94	1						0,95	0,95	
	11/01/24 9:00	4,00	3,06	0,94	1						0,95	0,95	
	11/01/24 10:00	4,02	3,08	0,94	1						0,95	0,95	
	11/01/24 11:00	4,26	3,32	0,94	1						0,95	0,95	
	11/01/24 12:00	4,42	3,48	0,94	1						0,95	0,95	
	11/01/24 13:00	4,60	3,66	0,94	1						0,95	0,95	
	11/01/24 14:00	4,75	3,82	0,94	1						0,95	0,95	
	11/01/24 15:00	4,77	3,83	0,94	1						0,95	0,95	
	11/01/24 16:00	4,83	3,89	0,94	1						0,95	0,95	
	11/01/24 17:00	5,10	4,16	0,94	1						1	0,95	0,95
	11/01/24 18:00	5,24	4,30	0,94	1						1	0,95	0,95
	11/01/24 19:00	5,12	4,18	0,94	1						1	0,95	0,95
	11/01/24 20:00	4,98	4,04	0,94	1						1	0,95	0,95
	11/01/24 21:00	4,66	3,72	0,94	1						1	0,95	0,95
	11/01/24 22:00	4,20	3,26	0,94	1							0,95	0,95
	11/01/24 23:00	3,73	2,79	0,94	1							0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.