

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Πέμπτη, 11 Ιανουάριος 2024 | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|-------|----------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 6,514 | 6,514 | 0,850 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | | |
| α ρ ε π η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | H/Z (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Πέμπτη, 11 Ιανουάριος 2024 | 00:00 | 5,94 | 5,42 | 0,52 | | 1 | | 1 | | | | | | | 0,68 | 1,61 |
| | 01:00 | 5,45 | 4,93 | 0,52 | | 1 | | 1 | | | | | | | 0,68 | 1,13 |
| | 02:00 | 5,19 | 4,67 | 0,52 | | | | 1 | | | | | | | 0,68 | 1,51 |
| | 03:00 | 5,11 | 4,59 | 0,52 | | | | 1 | | | | | | | 0,68 | 1,79 |
| | 04:00 | 5,11 | 4,59 | 0,52 | | | | 1 | | | | | | | 0,68 | 1,79 |
| | 05:00 | 5,46 | 4,94 | 0,52 | | | | 1 | | | | | | | 0,68 | 1,61 |
| | 06:00 | 6,40 | 5,86 | 0,54 | | 1 | | 1 | | | | | | | 0,75 | 2,01 |
| | 07:00 | 7,72 | 6,76 | 0,96 | | 1 | | 1 | | | | | | | 2,40 | 2,52 |
| | 08:00 | 8,29 | 7,06 | 1,23 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 2,12 | 2,80 |
| | 09:00 | 8,45 | 7,12 | 1,33 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 2,62 | 2,94 |
| | 10:00 | 8,19 | 7,14 | 1,05 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 2,61 | 2,78 |
| | 11:00 | 8,22 | 7,31 | 0,91 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 2,61 | 2,80 |
| | 12:00 | 8,08 | 7,58 | 0,49 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 2,55 | 2,66 |
| | 13:00 | 7,80 | 7,47 | 0,32 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 2,39 | 2,37 |
| | 14:00 | 7,55 | 7,00 | 0,55 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 2,13 | 2,14 |
| | 15:00 | 7,51 | 7,00 | 0,51 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 2,09 | 2,08 |
| | 16:00 | 7,76 | 7,51 | 0,25 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 2,33 | 2,33 |
| | 17:00 | 9,05 | 8,80 | 0,24 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,45 | 1,33 |
| | 18:00 | 10,06 | 9,87 | 0,20 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,94 | 3,02 |
| | 19:00 | 10,01 | 9,93 | 0,08 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 20:00 | 9,58 | 9,57 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,98 | 2,97 |
| | 21:00 | 8,70 | 8,70 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,20 | 2,18 |
| | 22:00 | 7,67 | 7,67 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,19 | 1,17 |
| | 23:00 | 6,74 | 6,74 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | | | | | 0,35 | 0,43 |

Κατά τις πρωινές ώρες επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |