

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 11 Ιανουάριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/1/24 0:00	57,56	40,51	17,05	0,00	1											0		1		1	1			17,98	17,25
11/1/24 1:00	51,23	35,86	15,37	0,00	1											0		1		1	1			15,78	15,35
11/1/24 2:00	48,59	34,61	13,98	0,00	1											0		1		1	1			15,08	14,55
11/1/24 3:00	47,69	34,41	13,28	0,00	1											0		1		1	1			16,70	13,98
11/1/24 4:00	46,45	33,93	12,52	0,00	1											0		1		1	1			14,72	12,61
11/1/24 5:00	47,70	34,72	12,98	0,00	1											0		1		1	1			15,23	13,81
11/1/24 6:00	53,43	39,32	14,10	0,00	1											0		1		1	1			18,44	15,97
11/1/24 7:00	63,50	44,69	18,58	0,23	1											0		1		1	1			21,87	18,99
11/1/24 8:00	67,19	44,38	18,86	3,95	1											0		1		1	1			20,22	20,12
11/1/24 9:00	70,21	45,53	20,18	4,50	1											0		1		1	1			24,34	21,03
11/1/24 10:00	72,15	48,31	18,05	5,79	1											0		1		1	1			18,85	18,60
11/1/24 11:00	72,70	43,92	19,83	8,95	1											0		1		1	1			20,04	21,03
11/1/24 12:00	74,69	46,01	21,71	6,97	1											0		1		1	1			22,23	22,35
11/1/24 13:00	76,83	45,03	22,64	9,16	1											0		1		1	1			23,05	23,04
11/1/24 14:00	76,36	44,55	22,40	9,42	1											0		1		1	1			22,80	22,92
11/1/24 15:00	76,64	47,70	22,57	6,38	1											0		1		1	1			22,46	22,96
11/1/24 16:00	81,17	55,96	23,74	1,47	1											0		1		1	1			24,27	24,30
11/1/24 17:00	89,52	64,07	25,40	0,06	1					1						0		1		1	1			27,07	26,81
11/1/24 18:00	94,79	66,93	27,87	0,00	1					1						0		1	1	1	1			29,33	28,46
11/1/24 19:00	95,43	67,17	28,26	0,00	1					1						0		1	1	1	1			28,28	28,62
11/1/24 20:00	94,13	66,16	27,97	0,00	1					1						0		1	1	1	1			27,43	28,21
11/1/24 21:00	88,25	61,95	26,30	0,00	1					1						0		1	1		1			26,76	26,47
11/1/24 22:00	79,24	55,98	23,26	0,00	1					1						0		1	1		1			25,20	23,78
11/1/24 23:00	68,58	48,30	20,28	0,00	1											0		1	1		1			20,40	20,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός Α/Π λόγω αστάθειας ανέμου.