

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 11/1/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,08	1,17	0,86	1,04	1									0,88	0,98
	01:00	2,75	1,28	0,77	0,70	1									0,79	0,95
	02:00	2,53	1,19	0,69	0,65	1									0,69	0,89
	03:00	2,43	1,14	0,74	0,55	1									0,74	0,83
	04:00	2,36	1,18	0,63	0,55			1							0,78	0,87
	05:00	2,39	1,42	0,43	0,55			1				1			0,43	0,72
	06:00	2,55	1,39	0,63	0,53			1							0,64	0,93
	07:00	3,00	1,31	0,86	0,83			1							0,86	0,98
	08:00	3,32	1,41	0,98	0,92	1									0,99	0,97
	09:00	3,69	1,80	0,97	0,92	1									0,99	0,99
	10:00	3,86	2,01	0,93	0,91	1									0,99	0,99
	11:00	4,05	2,20	0,93	0,92	1									0,99	0,99
	12:00	4,04	2,18	0,93	0,93	1									0,99	0,99
	13:00	4,04	1,58	0,93	1,53	1									0,99	0,99
	14:00	4,01	1,54	0,93	1,54	1									0,99	0,99
	15:00	4,02	1,56	0,93	1,53	1									0,99	0,99
	16:00	4,02	1,44	0,93	1,65	1									0,99	0,99
	17:00	4,35	1,39	0,93	2,03	1									0,99	0,99
	18:00	4,70	1,44	0,92	2,33	1									0,99	0,99
	19:00	4,75	1,49	0,91	2,35	1									0,99	0,99
20:00	4,61	1,39	0,89	2,34	1									0,99	0,99	
21:00	4,40	1,37	0,90	2,14	1									0,99	0,99	
22:00	4,04	1,19	0,92	1,93	1									0,98	0,98	
23:00	3,66	1,13	0,90	1,62	1									0,98	0,98	

Παρατηρήσεις

1.Τις ώρες 05:00-06:00 έγινε πλύση της G3

2.Τις ώρες 03:00-05:00 παρατηρήθηκε απώλεια επικοινωνίας του ΑΠ Κεφαλές



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης