

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 12/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	12/01/24 0:00	3,38	2,45	0,93	1						0,95	0,95
	12/01/24 1:00	3,10	2,18	0,91	1						0,92	0,92
	12/01/24 2:00	2,95	2,14	0,82	1						0,82	0,82
	12/01/24 3:00	2,93	2,14	0,78	1						0,80	0,81
	12/01/24 4:00	2,99	2,20	0,79	1						0,86	0,85
	12/01/24 5:00	3,07	2,36	0,71	1						0,92	0,93
	12/01/24 6:00	3,41	2,91	0,50	1						0,77	0,95
	12/01/24 7:00	3,71	3,46	0,25	1						0,78	0,95
	12/01/24 8:00	3,88	3,85	0,03	1						0,80	0,73
	12/01/24 9:00	4,18	4,18	0,00	1	1					0,01	0,00
	12/01/24 10:00	4,17	4,17	0,00	1	1					0,29	0,33
	12/01/24 11:00	4,17	4,17	0,00	1					1	0,95	0,95
	12/01/24 12:00	4,23	4,23	0,00	1					1	0,95	0,95
	12/01/24 13:00	4,26	4,26	0,00	1					1	0,95	0,95
	12/01/24 14:00	4,28	4,28	0,00	1					1	0,95	0,95
	12/01/24 15:00	4,40	4,40	0,00	1					1	0,95	0,95
	12/01/24 16:00	4,41	4,41	0,00	1					1	0,95	0,95
	12/01/24 17:00	4,77	4,77	0,00	1					1	0,95	0,95
	12/01/24 18:00	5,04	5,02	0,03	1					2	0,95	0,95
	12/01/24 19:00	5,04	4,79	0,24	1					2	0,95	0,95
	12/01/24 20:00	4,81	4,41	0,40	1					1	0,95	0,95
	12/01/24 21:00	4,57	4,35	0,22	1					1	0,95	0,95
	12/01/24 22:00	4,15	3,98	0,17	1						0,95	0,95
	12/01/24 23:00	3,78	3,64	0,14	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Η ένταξη της G2 κατά το διάστημα 09:00 έως 11:00 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.