

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 13/1/2024					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Σάββατο	13/01/24 0:00	3,43	3,24	0,19	1						0,95	0,95	
	13/01/24 1:00	3,15	2,99	0,16	1						0,94	0,94	
	13/01/24 2:00	3,02	2,29	0,73	1						0,87	0,89	
	13/01/24 3:00	2,98	2,21	0,77	1						0,84	0,84	
	13/01/24 4:00	3,02	2,14	0,87	1						0,88	0,88	
	13/01/24 5:00	3,08	2,16	0,91	1						0,92	0,93	
	13/01/24 6:00	3,47	2,53	0,94	1						0,95	0,95	
	13/01/24 7:00	3,53	2,61	0,92	1						0,95	0,95	
	13/01/24 8:00	3,56	2,63	0,93	1						0,95	0,95	
	13/01/24 9:00	3,52	2,57	0,95	1						0,95	0,95	
	13/01/24 10:00	3,54	2,73	0,81	1						0,78	0,95	
	13/01/24 11:00	3,75	2,82	0,94	1						0,94	0,95	
	13/01/24 12:00	3,76	2,82	0,94	1						0,94	0,95	
	13/01/24 13:00	3,96	3,01	0,95	1						0,95	0,95	
	13/01/24 14:00	4,05	3,13	0,93	1						0,95	0,95	
	13/01/24 15:00	4,34	3,40	0,94	1						0,95	0,95	
	13/01/24 16:00	4,64	3,68	0,95	1						0,95	0,95	
	13/01/24 17:00	5,09	4,15	0,94	1						1	0,95	0,95
	13/01/24 18:00	5,32	4,41	0,91	1						1	0,93	0,95
	13/01/24 19:00	5,21	4,42	0,79	1						1	0,79	0,95
	13/01/24 20:00	5,02	4,08	0,94	1						1	0,95	0,95
	13/01/24 21:00	4,69	3,75	0,94	1							0,95	0,95
	13/01/24 22:00	4,36	3,42	0,94	1							0,95	0,95
	13/01/24 23:00	3,94	3,02	0,92	1							0,93	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.