

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 14/1/2024					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	14/01/24 0:00	3,56	2,62	0,94	1						0,95	0,95	
	14/01/24 1:00	3,28	2,33	0,94	1						0,95	0,95	
	14/01/24 2:00	3,14	2,20	0,94	1						0,95	0,95	
	14/01/24 3:00	3,06	2,15	0,91	1						0,92	0,92	
	14/01/24 4:00	3,06	2,15	0,91	1						0,92	0,92	
	14/01/24 5:00	3,11	2,18	0,93	1						0,94	0,94	
	14/01/24 6:00	3,40	2,46	0,94	1						0,95	0,95	
	14/01/24 7:00	3,56	2,60	0,96	1						0,95	0,95	
	14/01/24 8:00	3,46	2,51	0,95	1						0,95	0,95	
	14/01/24 9:00	3,32	2,40	0,91	1						0,95	0,95	
	14/01/24 10:00	3,33	2,47	0,86	1						0,95	0,95	
	14/01/24 11:00	3,30	2,53	0,77	1						0,91	0,95	
	14/01/24 12:00	3,57	2,70	0,87	1						0,95	0,95	
	14/01/24 13:00	3,71	2,88	0,83	1						0,95	0,95	
	14/01/24 14:00	3,91	3,06	0,86	1						0,95	0,95	
	14/01/24 15:00	4,13	3,31	0,82	1						0,95	0,95	
	14/01/24 16:00	4,33	3,55	0,77	1						0,95	0,95	
	14/01/24 17:00	4,79	4,14	0,64	1						1	0,95	0,95
	14/01/24 18:00	5,00	4,51	0,49	1						1	0,95	0,95
	14/01/24 19:00	5,05	4,46	0,59	1						1	0,95	0,95
	14/01/24 20:00	4,93	4,54	0,39	1						1	0,95	0,95
	14/01/24 21:00	4,57	4,35	0,22	1						1	0,95	0,95
	14/01/24 22:00	4,19	4,15	0,04	1						1	0,95	0,95
	14/01/24 23:00	3,76	3,66	0,10	1							0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.