



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 14 Ιανουάριος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 14 Ιανουάριος 2024	00:00	6,20	5,98	0,23		1		1							1,18	1,42	
	01:00	5,67	5,37	0,31		1		1							1,35	1,35	
	02:00	5,41	5,10	0,31		1		1							1,08	1,07	
	03:00	5,26	4,86	0,40		1		1							0,93	0,93	
	04:00	5,11	4,57	0,55		1		1							0,78	0,78	
	05:00	5,35	5,01	0,34		1		1							1,00	1,01	
	06:00	5,60	5,50	0,11		1		1							1,30	1,31	
	07:00	6,12	6,10	0,02		1		1							1,62	1,41	
	08:00	6,89	6,88	0,01	1	1		1							1,64	1,45	
	09:00	7,85	7,82	0,03	1	1		1							2,46	2,25	
	10:00	8,78	8,70	0,08	1	1	1	1							2,61	2,43	
	11:00	8,76	8,55	0,21	1	1	1	1							2,44	2,22	
	12:00	8,56	8,32	0,24	1	1	1	1							1,92	1,59	
	13:00	7,94	7,57	0,38	1	1	1		1						1,62	1,40	
	14:00	7,29	6,66	0,64	1	1			1						1,93	1,75	
	15:00	7,17	6,58	0,58	1	1			1						1,85	1,63	
	16:00	7,69	7,08	0,62	1	1			1						2,32	2,12	
	17:00	8,80	8,29	0,50	1	1			1						2,00	1,74	
	18:00	9,55	8,88	0,67				1	1						2,48	2,70	
	19:00	9,38	8,88	0,50				1	1						2,65	2,63	
	20:00	9,05	8,69	0,36				1	1						2,60	2,45	
	21:00	8,33	7,80	0,53				1	1						2,01	1,77	
	22:00	7,48	6,99	0,48				1	1						1,14	0,90	
	23:00	6,60	6,32	0,28				1							0,72	0,71	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης