

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Παρασκευή 12/1/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	12/01/24 0:00	13,11	12,14	0,96				1		1	3,82
	12/01/24 1:00	11,86	9,79	2,07				1		1	2,57
	12/01/24 2:00	11,86	10,18	1,69				1		1	2,57
	12/01/24 3:00	11,43	9,95	1,48				1		1	2,14
	12/01/24 4:00	11,17	10,46	0,71				1		1	1,88
	12/01/24 5:00	11,60	9,91	1,68				1		1	2,31
	12/01/24 6:00	12,98	11,28	1,70				1		1	3,69
	12/01/24 7:00	15,32	13,86	1,46				1	1	1	2,88
	12/01/24 8:00	17,08	14,71	2,37				1	1	1	4,64
	12/01/24 9:00	18,40	16,21	2,19				1	1	1	5,96
	12/01/24 10:00	18,54	16,94	1,60				1	1	1	6,10
	12/01/24 11:00	18,42	17,60	0,81				1	1	1	5,98
	12/01/24 12:00	18,16	16,70	1,46				1	1	1	5,72
	12/01/24 13:00	17,29	15,15	2,14				1	1	1	4,85
	12/01/24 14:00	17,69	15,80	1,89				1	1	1	5,25
	12/01/24 15:00	18,51	16,28	2,23				1	1	1	6,07
	12/01/24 16:00	18,95	16,60	2,35				1	1	1	6,51
	12/01/24 17:00	20,20	16,28	3,92				1	1	1	7,07
	12/01/24 18:00	21,24	15,36	5,88				1	1	1	7,43
	12/01/24 19:00	20,99	14,07	6,92				1	1	1	7,35
12/01/24 20:00	20,74	13,54	7,20				1	1	1	7,26	
12/01/24 21:00	19,35	12,53	6,82				1	1	1	6,77	
12/01/24 22:00	17,59	12,28	5,32					1	1	6,16	
12/01/24 23:00	15,23	12,57	2,66					1	1	5,33	

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G11 ήταν σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.