

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 12 Ιανουάριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)					
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2			DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
12/1/24 0:00	58,63	41,46	17,17	0,00	1											0		1	1		1			18,32	17,55
12/1/24 1:00	52,57	36,97	15,60	0,00	1											0		1	1		1			16,28	15,76
12/1/24 2:00	49,69	35,29	14,40	0,00	1											0		1	1		1			15,79	14,92
12/1/24 3:00	48,49	34,08	14,41	0,00	1											0		1	1		1			14,13	14,50
12/1/24 4:00	47,37	33,82	13,55	0,00	1											0		1	1		1			12,93	13,68
12/1/24 5:00	48,43	34,72	13,71	0,00	1											0		1	1		1			13,70	14,38
12/1/24 6:00	54,24	38,86	15,37	0,00	1											0		1	1		1			16,24	16,25
12/1/24 7:00	64,56	46,80	17,72	0,03	1											0		1	1		1			19,97	19,34
12/1/24 8:00	69,78	51,77	17,18	0,83	1					1						0		1	1		1			23,40	20,77
12/1/24 9:00	76,25	64,35	10,37	1,52	1					1						0		1	1		1			23,01	22,81
12/1/24 10:00	79,15	71,01	6,64	1,50	1					1						0		1	1		1			22,02	21,12
12/1/24 11:00	81,22	75,25	4,22	1,75	1					1	1					0		1	1		1			17,65	17,43
12/1/24 12:00	84,39	79,36	3,53	1,51	1					1	1					0		1	1		1			20,75	20,72
12/1/24 13:00	86,92	81,15	4,05	1,72	1					1	1					0		1	1		1			23,12	23,13
12/1/24 14:00	88,58	84,67	2,51	1,39	1					1	1					0		1	1		1			23,38	23,02
12/1/24 15:00	89,43	86,99	1,74	0,71	1					1	1					0		1	1		1	1		20,84	20,92
12/1/24 16:00	94,49	91,94	2,29	0,26	1					1	1					0		1	1		1	1		26,56	26,53
12/1/24 17:00	97,30	94,99	2,30	0,00	1					1	1					0		1	1		1	1		29,03	29,04
12/1/24 18:00	98,03	94,89	3,14	0,00	1					1	1					0	1	1	1		1	1		23,93	23,38
12/1/24 19:00	97,96	92,46	5,49	0,00	1					1	1					0	1	1	1		1	1		23,30	23,26
12/1/24 20:00	95,80	90,36	5,44	0,00	1					1	1					0	1	1	1		1	1		21,04	21,02
12/1/24 21:00	90,34	83,16	7,18	0,00	1					1	1					0	1	1	1		1	1		20,94	19,85
12/1/24 22:00	82,11	73,97	8,14	0,00	1					1						0	1	1	1		1	1		21,89	20,04
12/1/24 23:00	72,00	64,56	7,44	0,00	1					1						0	1	1	1		1	1		19,67	19,69

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις