

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 13 Ιανουάριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3			DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
13/1/24 0:00	63,05	56,78	6,27	0,00	1											0	1	1	1				1	18,82	18,77
13/1/24 1:00	55,57	47,03	8,54	0,00	1											0	1	1	1					18,72	16,54
13/1/24 2:00	52,28	41,66	10,62	0,00	1											0	1	1	1					18,39	15,59
13/1/24 3:00	50,50	38,02	12,48	0,00	1											0	1	1	1					19,38	15,13
13/1/24 4:00	49,33	35,08	14,26	0,00	1											0	1	1	1					18,54	14,70
13/1/24 5:00	50,13	35,46	14,68	0,00	1											0	1	1	1					16,59	14,98
13/1/24 6:00	53,77	37,72	16,05	0,00	1											0	1	1	1					14,56	16,08
13/1/24 7:00	59,53	42,99	16,38	0,16	1											0	1	1	1					17,73	17,81
13/1/24 8:00	67,29	43,94	18,07	5,28	1											0	1	1	1					22,91	20,04
13/1/24 9:00	72,57	39,92	20,76	11,89	1											0	1	1	1					27,64	21,73
13/1/24 10:00	73,59	37,10	20,79	15,70	1											0	1	1	1					29,09	22,07
13/1/24 11:00	73,52	35,29	20,63	17,60	1											0	1	1	1					33,20	22,02
13/1/24 12:00	73,00	34,81	20,10	18,09	1											0	1	1	1					30,47	20,63
13/1/24 13:00	73,54	36,96	19,67	16,91	1											0	1	1	1					25,77	21,30
13/1/24 14:00	73,85	37,71	20,97	15,17	1											0	1	1	1					31,30	22,12
13/1/24 15:00	75,45	42,52	21,89	11,03	1											0	1	1	1					29,69	22,58
13/1/24 16:00	80,16	52,98	22,93	4,25	1											0	1	1	1					32,53	24,03
13/1/24 17:00	88,35	63,49	24,81	0,05	1					1						0	1	1	1					36,84	26,46
13/1/24 18:00	93,93	66,86	27,07	0,00	1					1						0	1	1	1			1		41,22	28,17
13/1/24 19:00	95,13	66,84	28,29	0,00						1						0	1	1	1			1		42,14	28,51
13/1/24 20:00	91,44	64,22	27,22	0,00						1	1					0	1	1	1			1		35,54	27,46
13/1/24 21:00	86,11	66,18	19,93	0,00						1						0	1	1	1			1		26,31	23,35
13/1/24 22:00	79,74	57,94	21,80	0,00						1	1					0		1	1			1		31,73	23,89
13/1/24 23:00	71,73	50,90	20,84	0,00						1	1					0		1	1					28,31	21,49

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

- Λειτουργία 2 Μονάδων Pielstick λόγω απήματος σταθμού.
- Περιορισμός Α/Π λόγω αστάθειας ανέμου.