

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 14 Ιανουάριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ					ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)						
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK			DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6
14/1/24 0:00	63,23	44,98	18,26	0,00					1	1					0		1	1					24,70	18,23
14/1/24 1:00	56,84	44,15	12,69	0,00					1	1					0		1	1					14,66	12,48
14/1/24 2:00	53,76	44,38	9,38	0,00					1	1					0		1	1					9,50	9,40
14/1/24 3:00	51,63	44,55	7,08	0,00					1	1					0		1	1					6,51	7,23
14/1/24 4:00	49,97	44,67	5,30	0,00					1	1					0		1	1					4,87	5,35
14/1/24 5:00	50,46	45,32	5,14	0,00					1	1					0		1	1					4,15	5,64
14/1/24 6:00	52,84	45,71	7,13	0,00					1	1					0		1	1					7,08	8,42
14/1/24 7:00	55,62	45,32	10,03	0,27					1	1					0		1	1					10,82	10,90
14/1/24 8:00	61,18	44,91	10,32	5,96					1	1					0		1	1					9,67	10,86
14/1/24 9:00	66,12	40,16	13,30	12,66					1						0		1	1	1				17,59	17,29
14/1/24 10:00	68,58	38,04	14,59	15,95					1						0		1	1	1				22,48	15,62
14/1/24 11:00	69,77	37,43	14,89	17,45					1						0		1	1	1				19,23	15,31
14/1/24 12:00	69,08	37,31	14,74	17,04					1						0		1	1	1				17,46	15,17
14/1/24 13:00	69,81	37,65	15,34	16,82					1						0		1	1	1				16,04	16,06
14/1/24 14:00	69,15	37,45	16,97	14,73					1						0		1	1	1				17,27	17,27
14/1/24 15:00	68,88	42,01	16,53	10,34					1						0		1	1	1				16,93	17,19
14/1/24 16:00	73,12	51,96	17,95	3,21					1						0		1	1	1				18,74	19,16
14/1/24 17:00	82,18	58,71	23,42	0,04					1	1					0			1	1				25,55	24,60
14/1/24 18:00	88,75	64,72	24,03	0,00					1	1					0		1	1	1				29,68	26,60
14/1/24 19:00	90,20	69,11	21,09	0,00					1	1					0		1	1	1				27,48	27,06
14/1/24 20:00	89,05	75,50	13,55	0,00					1	1					0		1	1	1	1			26,67	26,62
14/1/24 21:00	85,38	74,29	11,10	0,00					1	1					0		1	1	1	1			25,55	25,50
14/1/24 22:00	77,43	69,14	8,28	0,00					1	1					0		1	1	1	1			20,14	19,84
14/1/24 23:00	69,08	65,94	3,14	0,00					1	1					0		1	1	1	1			12,30	11,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία 2 Μονάδων Pielstick λόγω απήματος σταθμού.
2. Περιορισμός Α/Π λόγω αστάθειας ανέμου.