

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 15/1/2024					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	15/01/24 0:00	3,36	3,13	0,22	1						0,95	0,95	
	15/01/24 1:00	3,09	2,75	0,35	1						0,93	0,93	
	15/01/24 2:00	2,95	2,52	0,44	1						0,83	0,83	
	15/01/24 3:00	2,90	2,47	0,43	1						0,77	0,77	
	15/01/24 4:00	2,95	2,54	0,40	1						0,81	0,81	
	15/01/24 5:00	3,01	2,60	0,41	1						0,86	0,87	
	15/01/24 6:00	3,41	2,75	0,66	1						0,95	0,95	
	15/01/24 7:00	3,64	2,95	0,69	1						0,95	0,95	
	15/01/24 8:00	3,45	3,24	0,21	1						0,95	0,95	
	15/01/24 9:00	3,11	2,95	0,15	1						0,93	0,92	
	15/01/24 10:00	2,89	2,76	0,13	1						0,76	0,76	
	15/01/24 11:00	3,18	3,16	0,02	1	1					0,06	0,04	
	15/01/24 12:00	3,58	3,46	0,11	1	1					0,21	0,29	
	15/01/24 13:00	3,13	2,61	0,52	1						0,93	0,93	
	15/01/24 14:00	3,43	2,87	0,56	1						0,95	0,95	
	15/01/24 15:00	3,86	3,31	0,55	1						0,95	0,95	
	15/01/24 16:00	4,27	3,48	0,79	1						0,95	0,95	
	15/01/24 17:00	4,69	3,93	0,76	1						0,95	0,95	
	15/01/24 18:00	4,97	4,15	0,82	1						1	0,95	0,95
	15/01/24 19:00	4,94	4,11	0,83	1						1	0,95	0,95
	15/01/24 20:00	4,81	3,96	0,85	1						1	0,95	0,95
	15/01/24 21:00	4,58	3,65	0,93	1							0,95	0,95
	15/01/24 22:00	4,12	3,18	0,94	1							0,95	0,95
	15/01/24 23:00	3,68	2,75	0,94	1							0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Η ένταξη της G2 κατά το διάστημα 11:00 έως 13:00 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.