

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 15 Ιανουάριος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε τ ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 15 Ιανουάριος 2024	00:00	5,68	4,97	0,71		1		1							1,46	1,23
	01:00	5,06	4,44	0,61		1		1							0,96	0,76
	02:00	4,95	4,23	0,72				1							1,82	1,62
	03:00	4,83	4,04	0,79				1							1,74	1,52
	04:00	4,82	3,90	0,91				1							1,61	1,40
	05:00	5,14	4,43	0,71				1							1,84	1,64
	06:00	6,03	5,61	0,43		1		1							1,97	1,76
	07:00	7,21	6,91	0,30		1		1							1,52	1,16
	08:00	7,95	7,76	0,19				1	1						1,59	1,40
	09:00	8,06	7,65	0,41				1	1						1,71	1,54
	10:00	7,68	6,78	0,90				1	1						1,19	1,18
	11:00	7,33	6,54	0,79				1	1						0,81	0,82
	12:00	7,62	6,52	1,09				1	1						1,12	1,11
	13:00	7,06	6,51	0,55				1	1						0,57	0,55
	14:00	6,62	6,07	0,55		1		1							0,70	0,86
	15:00	6,70	4,95	1,75		1		1							1,97	1,98
	16:00	7,57	5,48	2,10		1		1							2,25	2,25
	17:00	8,62	6,96	1,65				1	1						1,75	1,72
	18:00	9,44	6,85	2,58				1	1						2,81	2,82
	19:00	9,43	6,78	2,65				1	1						2,69	2,68
	20:00	9,07	6,58	2,49				1	1						2,50	2,50
	21:00	8,25	6,52	1,73				1	1						1,77	1,75
	22:00	7,30	6,50	0,80				1	1						0,82	0,80
	23:00	6,40	5,52	0,88		1		1							0,86	1,01

Κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης εξοπλισμού και διακοπών MT.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης