

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα 15/1/2024			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	6,98	6,32	0,66	1	1					2,65
	01:00	6,11	5,71	0,40	1	1					2,65
	02:00	5,86	5,55	0,32	1	1					2,65
	03:00	5,63	5,08	0,54	1	1					1,76
	04:00	5,62	5,15	0,48	1	1					0,60
	05:00	5,61	5,18	0,43	1	1					0,60
	06:00	5,87	5,47	0,40	1	1					0,60
	07:00	6,92	6,04	0,88	1	1					0,60
	08:00	6,23	6,04	0,19	1	1					0,75
	09:00	6,42	6,02	0,40		1	1				1,20
	10:00	6,31	5,42	0,89		1	1				1,20
	11:00	6,30	5,19	1,11		1	1				1,71
	12:00	6,73	5,58	1,15		1	1				2,65
	13:00	6,98	5,21	1,77		1	1				2,65
	14:00	6,95	4,62	2,33		1	1				2,65
	15:00	7,11	4,99	2,12		1	1				2,18
	16:00	7,41	5,41	2,00		1	1				2,05
	17:00	7,36	5,34	2,02		1	1				2,05
	18:00	7,59	5,70	1,89		1	1				2,05
	19:00	7,48	6,42	1,07		1	1				2,05
	20:00	7,40	7,40	0,00		1	1				2,05
	21:00	7,32	7,32	0,00		1	1				2,05
	22:00	6,61	6,61	0,00		1	1				2,05
	23:00	6,02	6,02	0,00		1	1				2,05

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ΑΠ ήταν μη διαθέσιμο από τις 19:50 μέχρι και το τέλος της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης