

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 15 Ιανουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
15/1/24 0:00	60,02	57,46	2,57	0,00					1	1						0		1		1	1				8,98	8,09
15/1/24 1:00	53,65	51,62	2,03	0,00					1	1						0		1		1					9,17	8,97
15/1/24 2:00	50,57	48,41	2,15	0,00					1	1						0		1		1					8,06	5,85
15/1/24 3:00	48,78	45,99	2,79	0,00					1	1						0		1		1					8,34	4,35
15/1/24 4:00	48,42	44,30	4,12	0,00					1	1						0		1		1					2,85	3,78
15/1/24 5:00	49,78	45,48	4,30	0,00					1	1						0		1		1					3,71	4,92
15/1/24 6:00	55,50	47,51	7,99	0,00					1	1						0		1		1					8,60	10,86
15/1/24 7:00	66,84	53,91	12,89	0,04					1	1						0		1		1					19,51	19,18
15/1/24 8:00	71,75	53,22	16,45	2,08					1	1						0		1	1	1					25,08	19,64
15/1/24 9:00	74,85	55,45	11,84	7,55					1	1						0		1	1	1					24,63	16,98
15/1/24 10:00	74,99	57,55	9,64	7,79					1	1						0		1	1	1					22,31	17,01
15/1/24 11:00	76,58	55,22	7,76	13,60					1	1						0		1	1	1					15,66	11,47
15/1/24 12:00	77,38	59,87	6,90	10,61					1	1						0		1	1	1					14,48	14,75
15/1/24 13:00	76,63	65,78	5,02	5,83					1	1	1					0		1	1	1					5,74	6,54
15/1/24 14:00	79,55	65,87	7,83	5,84						1	1					0		1	1	1					15,28	14,70
15/1/24 15:00	81,15	63,77	10,44	6,93						1	1					0		1	1	1					24,76	23,56
15/1/24 16:00	82,01	72,63	8,04	1,34						1	1					0		1	1	1					24,53	24,49
15/1/24 17:00	89,51	81,20	8,29	0,01						1	1					0		1	1	1		1			26,77	26,79
15/1/24 18:00	92,95	74,08	18,87	0,00						1	1					0		1	1	1		1			34,11	27,89
15/1/24 19:00	94,63	68,24	26,39	0,00						1	1					0		1	1	1		1			42,47	28,34
15/1/24 20:00	93,92	67,69	26,23	0,00						1	1					0		1	1	1		1			34,27	28,13
15/1/24 21:00	89,78	63,39	26,40	0,00						1	1					0		1	1	1		1			28,12	26,90
15/1/24 22:00	81,31	57,26	24,06	0,00						1	1					0		1		1		1			25,67	24,35
15/1/24 23:00	70,02	49,37	20,64	0,00						1	1					0		1		1					21,22	21,00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις