

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 16/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	16/01/24 0:00	3,30	2,40	0,90	1						0,91	0,91
	16/01/24 1:00	3,02	2,22	0,80	1						0,81	0,81
	16/01/24 2:00	2,91	2,15	0,76	1						0,77	0,77
	16/01/24 3:00	2,86	2,15	0,72	1						0,73	0,73
	16/01/24 4:00	2,92	2,15	0,76	1						0,77	0,78
	16/01/24 5:00	3,03	2,19	0,83	1						0,84	0,85
	16/01/24 6:00	3,43	2,55	0,89	1						0,95	0,95
	16/01/24 7:00	3,69	2,78	0,91	1						0,95	0,95
	16/01/24 8:00	3,61	2,68	0,93	1						0,95	0,95
	16/01/24 9:00	3,35	2,53	0,82	1						0,85	0,95
	16/01/24 10:00	3,10	2,90	0,20	1					1	0,21	0,42
	16/01/24 11:00	2,97	2,97	0,00	1					1	0,00	0,36
	16/01/24 12:00	3,04	2,99	0,05	1						0,04	0,75
	16/01/24 13:00	3,10	2,23	0,87	1						0,92	0,92
	16/01/24 14:00	3,37	2,45	0,92	1						0,95	0,95
	16/01/24 15:00	3,68	2,79	0,89	1						0,95	0,95
	16/01/24 16:00	3,88	3,51	0,37	1						0,95	0,95
	16/01/24 17:00	4,38	4,06	0,32	1					1	0,95	0,95
	16/01/24 18:00	4,75	4,43	0,31	1					1	0,95	0,95
	16/01/24 19:00	4,69	4,51	0,17	1					1	0,95	0,95
	16/01/24 20:00	4,48	4,36	0,12	1					1	0,95	0,95
	16/01/24 21:00	4,28	4,24	0,03	1					1	0,95	0,95
	16/01/24 22:00	3,90	3,84	0,06	1					1	0,95	0,95
	16/01/24 23:00	3,54	3,38	0,16	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Κατά το διάστημα 10:00 έως 12:00 εκτελέστηκαν εργασίες στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.