

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Τρίτη 16/1/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	16/01/24 0:00	12,91	10,21	2,70					1	1	3,62
	16/01/24 1:00	11,75	9,36	2,39					1	1	2,46
	16/01/24 2:00	11,67	9,27	2,40					1	1	2,38
	16/01/24 3:00	11,19	9,15	2,04					1	1	1,90
	16/01/24 4:00	10,89	9,27	1,61					1	1	1,60
	16/01/24 5:00	11,14	9,25	1,89					1	1	1,85
	16/01/24 6:00	12,38	9,85	2,54					1	1	3,09
	16/01/24 7:00	14,29	11,39	2,90					1	1	5,00
	16/01/24 8:00	15,86	12,44	3,41					1	1	5,55
	16/01/24 9:00	16,54	12,48	4,06					1	1	5,79
	16/01/24 10:00	16,36	12,56	3,79					1	1	5,72
	16/01/24 11:00	16,37	13,56	2,81					1	1	5,73
	16/01/24 12:00	15,72	13,94	1,79	1					1	5,46
	16/01/24 13:00	15,54	13,70	1,84	1					1	5,27
	16/01/24 14:00	15,84	15,06	0,78	1					1	5,54
	16/01/24 15:00	16,08	15,72	0,36	1					1	5,63
	16/01/24 16:00	16,97	16,97	0,00	1	1				1	2,58
	16/01/24 17:00	18,00	17,93	0,08	1	1				1	3,61
	16/01/24 18:00	19,18	18,85	0,34	1	1				1	4,79
16/01/24 19:00	19,23	19,13	0,09	1	1				1	4,84	
16/01/24 20:00	19,01	18,59	0,42	1	1				1	4,62	
16/01/24 21:00	17,88	17,83	0,05	1	1				1	3,49	
16/01/24 22:00	16,18	16,18	0,00	1	1				1	1,79	
16/01/24 23:00	14,25	14,25	0,00	1					1	3,99	

Παρατηρήσεις: _____

Σημειώνεται ότι κατά τις βραδινές ώρες επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.