

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 16 Ιανουάριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3			DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
16/1/24 0:00	59,77	44,11	15,66	0,00						1	1					0		1		1				15,48	15,35
16/1/24 1:00	52,29	44,16	8,12	0,00						1	1					0		1		1				7,13	7,87
16/1/24 2:00	49,55	44,31	5,23	0,00						1	1					0		1		1				3,39	4,79
16/1/24 3:00	48,27	44,68	3,59	0,00						1	1					0		1		1				2,20	3,48
16/1/24 4:00	46,70	43,94	2,75	0,00						1	1					0		1		1				0,85	1,86
16/1/24 5:00	47,53	44,80	2,73	0,00						1	1					0		1		1				1,10	2,62
16/1/24 6:00	53,41	47,42	5,99	0,00						1	1					0		1		1				5,97	8,76
16/1/24 7:00	64,47	48,84	15,60	0,03						1	1					0		1		1				16,82	18,59
16/1/24 8:00	68,62	48,52	18,76	1,35						1	1					0		1		1				20,69	20,47
16/1/24 9:00	72,02	46,13	19,65	6,24						1	1					0		1		1				21,97	20,68
16/1/24 10:00	73,58	45,75	19,88	7,95						1	1					0		1		1				21,94	21,08
16/1/24 11:00	71,62	46,70	18,29	6,63						1	1					0		1		1				21,49	20,40
16/1/24 12:00	71,74	49,41	18,02	4,31						1	1					0		1		1				29,71	21,16
16/1/24 13:00	73,98	47,50	20,00	6,48						1	1					0		1		1				27,26	22,12
16/1/24 14:00	74,10	54,04	15,61	4,45						1	1					0		1		1				25,87	22,25
16/1/24 15:00	74,06	55,54	14,94	3,58						1	1					0		1		1				26,05	22,16
16/1/24 16:00	76,67	61,27	14,38	1,02						1	1					0		1	1	1				27,25	22,93
16/1/24 17:00	83,33	70,49	12,82	0,02						1	1					0		1	1	1				26,82	24,95
16/1/24 18:00	86,83	74,99	11,84	0,00						1	1					0		1	1	1	1			26,21	25,97
16/1/24 19:00	86,74	73,59	13,15	0,00						1	1					0		1	1	1	1			29,56	25,98
16/1/24 20:00	85,84	68,85	16,99	0,00						1	1					0		1	1	1	1			29,96	25,74
16/1/24 21:00	81,97	61,64	20,33	0,00						1	1					0		1	1	1				33,68	24,60
16/1/24 22:00	74,08	53,08	21,00	0,00						1	1					0		1	1					31,12	22,19
16/1/24 23:00	63,14	48,44	14,70	0,00						1	1					0		1	1					27,88	18,10

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία 2 Μονάδων Pielstick λόγω αιτήματος σταθμού.