Παρασκευή, 19 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,568	0,503	0,473	0,446	0,443	0,460	0,511	0,551	0,593	0,679	0,734	0,766	0,819	0,864	0,861	0,818	0,819	0,852	0,869	0,844	0,800	0,768	0,739	0,644	16,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 20 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,565	0,527	0,496	0,484	0,461	0,463	0,491	0,502	0,533	0,525	0,532	0,541	0,551	0,568	0,632	0,708	0,791	0,810	0,883	0,885	0,861	0,821	0,794	0,687	15,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 21 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,604	0,539	0,498	0,490	0,484	0,492	0,479	0,466	0,539	0,643	0,768	0,757	0,660	0,509	0,548	0,605	0,679	0,832	0,864	0,860	0,844	0,827	0,809	0,703	15,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 22 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,581	0,567	0,533	0,500	0,465	0,476	0,531	0,541	0,525	0,545	0,664	0,700	0,517	0,623	0,756	0,782	0,810	0,843	0,878	0,868	0,881	0,823	0,778	0,680	15,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 23 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,591	0,503	0,481	0,463	0,445	0,478	0,541	0,551	0,631	0,595	0,572	0,628	0,619	0,606	0,634	0,696	0,766	0,851	0,866	0,857	0,867	0,800	0,742	0,648	15,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 24 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,571	0,514	0,493	0,476	0,460	0,480	0,512	0,521	0,511	0,407	0,385	0,342	0,352	0,386	0,421	0,480	0,585	0,676	0,777	0,805	0,798	0,756	0,693	0,612	13,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 25 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,581	0,508	0,487	0,469	0,452	0,479	0,526	0,536	0,571	0,501	0,479	0,485	0,485	0,496	0,528	0,588	0,675	0,763	0,821	0,831	0,832	0,778	0,718	0,630	14,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη