Παρασκευή, 19 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,807	0,722	0,684	0,683	0,695	0,729	0,790	0,860	0,896	1,030	1,076	1,113	1,142	1,184	1,219	1,158	1,194	1,270	1,349	1,327	1,264	1,216	1,095	1,001	24,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 20 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,837	0,760	0,747	0,726	0,716	0,745	0,803	0,820	0,855	0,957	1,021	0,920	0,977	0,998	1,115	1,173	1,288	1,394	1,423	1,365	1,338	1,214	1,146	1,016	24,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 21 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,885	0,785	0,735	0,725	0,731	0,733	0,772	0,781	0,763	0,720	0,671	0,683	0,686	0,744	0,840	0,955	1,043	1,192	1,317	1,352	1,252	1,202	1,073	0,977	21,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 22 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,829	0,755	0,706	0,702	0,686	0,726	0,809	0,839	0,749	0,699	0,682	0,691	0,773	0,962	1,090	1,134	1,238	1,378	1,350	1,360	1,317	1,211	1,066	0,956	22,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 23 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,809	0,717	0,691	0,713	0,676	0,717	0,786	0,832	0,784	0,791	0,754	0,739	0,778	0,740	0,783	0,787	0,987	1,098	1,236	1,226	1,215	1,111	1,003	0,861	20,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 24 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,769	0,671	0,640	0,646	0,668	0,693	0,774	0,794	0,786	0,650	0,570	0,583	0,589	0,601	0,657	0,716	0,868	1,109	1,241	1,215	1,181	1,100	1,037	0,874	19,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 25 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,828	0,729	0,699	0,714	0,705	0,740	0,819	0,854	0,824	0,756	0,695	0,694	0,718	0,704	0,756	0,789	0,946	1,126	1,263	1,245	1,222	1,127	1,040	0,876	20,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη