

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 17/1/2024					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	17/01/24 0:00	3,24	2,79	0,45	1						0,95	0,95	
	17/01/24 1:00	3,00	2,57	0,43	1						0,87	0,87	
	17/01/24 2:00	2,90	2,44	0,46	1						0,76	0,76	
	17/01/24 3:00	2,87	2,41	0,46	1						0,74	0,74	
	17/01/24 4:00	2,92	2,30	0,62	1						0,79	0,79	
	17/01/24 5:00	2,97	2,32	0,66	1						0,84	0,85	
	17/01/24 6:00	3,35	2,83	0,52	1						0,95	0,95	
	17/01/24 7:00	3,41	2,79	0,62	1						0,95	0,95	
	17/01/24 8:00	3,24	2,63	0,61	1						0,94	0,94	
	17/01/24 9:00	2,97	2,58	0,39	1						0,69	0,79	
	17/01/24 10:00	2,80	2,80	0,00	1						0,00	0,47	
	17/01/24 11:00	3,04	3,04	0,00	1						0,00	0,71	
	17/01/24 12:00	2,97	2,93	0,05	1						0,20	0,70	
	17/01/24 13:00	2,97	2,72	0,25	1						0,84	0,84	
	17/01/24 14:00	3,08	2,79	0,29	1						0,91	0,91	
	17/01/24 15:00	3,18	2,89	0,29	1						0,94	0,94	
	17/01/24 16:00	3,44	3,25	0,19	1						0,95	0,95	
	17/01/24 17:00	4,07	3,89	0,19	1						0,95	0,95	
	17/01/24 18:00	4,48	4,32	0,16	1						1	0,95	0,95
	17/01/24 19:00	4,46	4,40	0,05	1						1	0,95	0,95
17/01/24 20:00	4,33	4,32	0,01	1						1	0,95	0,95	
17/01/24 21:00	4,04	4,04	0,00	1						1	0,95	0,95	
17/01/24 22:00	3,76	3,76	0,00	1							0,95	0,95	
17/01/24 23:00	3,42	3,42	0,00	1							0,95	0,95	

**Παρατηρήσεις:** Κατά το διάστημα 10:00 έως 13:00 εκτελέστηκαν εργασίες στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.