

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 17 Ιανουάριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3			DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
17/1/24 0:00	54,71	43,66	11,04	0,00						1	1					0		1	1					13,40	10,41
17/1/24 1:00	48,92	44,02	4,91	0,00						1	1					0		1	1					3,60	4,25
17/1/24 2:00	46,61	43,49	3,13	0,00						1	1					0		1	1					1,31	1,59
17/1/24 3:00	45,78	42,59	3,19	0,00						1	1					0		1	1					1,35	0,70
17/1/24 4:00	44,81	42,92	1,90	0,00						1	1					0		1	1					0,03	0,02
17/1/24 5:00	45,81	44,24	1,57	0,00						1	1					0		1	1					0,07	1,07
17/1/24 6:00	51,49	48,01	3,48	0,00						1	1					0		1	1					5,17	6,72
17/1/24 7:00	61,89	57,37	4,36	0,17						1	1					0		1	1					9,61	6,92
17/1/24 8:00	65,94	59,44	4,37	2,14					1	1						0		1	1			1		7,05	10,05
17/1/24 9:00	68,28	59,04	4,83	4,40					1	1						0		1	1			1		16,76	11,81
17/1/24 10:00	71,59	56,23	5,71	9,65					1	1						0		1	1			1		16,47	9,65
17/1/24 11:00	69,96	53,41	3,43	13,12					1	1						0		1	1			1		10,67	5,30
17/1/24 12:00	68,00	51,72	1,48	14,80					1	1						0		1	1					5,39	3,75
17/1/24 13:00	64,93	51,82	0,25	12,85	1				1	1						0		1	1					0,43	-0,61
17/1/24 14:00	62,87	50,28	1,73	10,85	1					1						0		1	1					4,38	5,76
17/1/24 15:00	62,66	52,83	1,82	8,00	1					1						0		1	1					12,77	12,32
17/1/24 16:00	65,68	61,06	1,92	2,69	1					1						0		1	1			1		14,79	14,90
17/1/24 17:00	71,93	70,03	1,78	0,12	1					1						0		1	1			1	1	19,91	19,73
17/1/24 18:00	77,54	76,81	0,72	0,00	1					1						0		1	1			1	1	22,26	22,30
17/1/24 19:00	79,72	79,25	0,48	0,00	1					1						0		1	1			1	1	23,81	23,80
17/1/24 20:00	79,83	78,95	0,88	0,00	1					1						0		1	1			1	1	23,73	23,71
17/1/24 21:00	76,12	74,71	1,41	0,00	1					1						0		1	1			1	1	20,88	20,78
17/1/24 22:00	69,58	68,94	0,64	0,00	1					1						0		1	1			1	1	14,24	14,10
17/1/24 23:00	61,81	61,65	0,15	0,00	1											0		1	1			1	1	12,62	12,77

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία 2 Μονάδων Pielstick λόγω απήματος σταθμού(00:00-13:00)
2. Δοκιμαστική λειτουργία ATM 1(13:00-16:00)