



| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Παρασκευή 12/1/2024 | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|---------------------|------|------|------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,30 | 2,52 | 1,70 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 2,30 | 1,00 | | |
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | 5 HZ | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρασκευή | 00:00 | 3,17 | 1,24 | 0,84 | 1,09 | 1 | | | | | | | | | 0,98 | 0,98 |
| | 01:00 | 2,82 | 1,08 | 0,83 | 0,90 | 1 | | | | | | | | | 0,92 | 0,95 |
| | 02:00 | 2,62 | 1,09 | 0,83 | 0,71 | | | 1 | | | | | | | 0,89 | 0,92 |
| | 03:00 | 2,53 | 1,22 | 0,71 | 0,60 | | | 1 | | | | | | | 0,89 | 0,89 |
| | 04:00 | 2,44 | 1,26 | 0,57 | 0,60 | | | 1 | | | | | | | 0,86 | 0,86 |
| | 05:00 | 2,48 | 1,33 | 0,55 | 0,60 | | | 1 | | | | | | | 0,87 | 0,87 |
| | 06:00 | 2,63 | 1,41 | 0,41 | 0,80 | | | 1 | | | | | | | 0,92 | 0,92 |
| | 07:00 | 3,03 | 1,47 | 0,35 | 1,20 | | | 1 | | | | | | | 0,94 | 0,94 |
| | 08:00 | 3,49 | 1,51 | 0,24 | 1,74 | | | 1 | | | | | | | 0,93 | 0,94 |
| | 09:00 | 3,93 | 1,72 | 0,20 | 2,01 | 1 | | | | | | | | | 0,94 | 0,95 |
| | 10:00 | 4,10 | 2,01 | 0,10 | 2,00 | 1 | | | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 11:00 | 4,10 | 1,87 | 0,03 | 2,20 | 1 | | | | | | | | | 0,96 | 0,96 |
| | 12:00 | 4,02 | 1,66 | 0,06 | 2,30 | 1 | | | | | | | | | 0,91 | 0,91 |
| | 13:00 | 3,94 | 1,82 | 0,11 | 2,01 | 1 | | | | | | | | | 0,95 | 0,96 |
| | 14:00 | 3,91 | 1,69 | 0,21 | 2,00 | 1 | | | | | | | | | 0,96 | 0,96 |
| | 15:00 | 3,95 | 1,91 | 0,33 | 1,71 | 1 | | | | | | | | | 0,98 | 0,98 |
| | 16:00 | 4,12 | 1,69 | 0,43 | 2,00 | 1 | | | | | | | | | 0,98 | 0,98 |
| | 17:00 | 4,36 | 1,69 | 0,46 | 2,21 | 1 | | | | | | | | | 0,98 | 0,99 |
| | 18:00 | 4,61 | 1,41 | 0,68 | 2,52 | 1 | | | | | | | | | 0,98 | 0,98 |
| | 19:00 | 4,59 | 1,20 | 0,85 | 2,54 | 1 | | | | | | | | | 0,98 | 0,98 |
| 20:00 | 4,51 | 1,07 | 0,90 | 2,54 | 1 | | | | | | | | | 0,98 | 0,98 | |
| 21:00 | 4,30 | 1,09 | 0,97 | 2,24 | 1 | | | | | | | | | 0,98 | 0,98 | |
| 22:00 | 3,96 | 1,09 | 0,93 | 1,94 | 1 | | | | | | | | | 0,98 | 0,98 | |
| 23:00 | 3,70 | 1,25 | 0,92 | 1,54 | 1 | | | | | | | | | 0,99 | 0,99 | |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης