

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 13/1/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,31	1,04	0,93	1,34	1									0,98	0,97
	01:00	3,01	1,18	0,87	0,96	1									0,89	0,97
	02:00	2,77	1,23	0,69	0,85			1							0,72	0,97
	03:00	2,59	1,15	0,68	0,76			1							0,69	0,94
	04:00	2,52	1,17	0,68	0,67			1							0,71	0,92
	05:00	2,50	1,11	0,73	0,66			1							0,74	0,92
	06:00	2,62	1,03	0,73	0,86			1							0,74	0,94
	07:00	2,83	1,04	0,73	1,05			1							0,74	0,96
	08:00	3,22	1,15	0,81	1,26			1							0,82	0,98
	09:00	3,57	1,17	0,94	1,46			1							0,94	0,99
	10:00	3,77	1,24	0,98	1,54			1							0,99	0,99
	11:00	3,90	1,30	0,94	1,66			1							0,99	0,97
	12:00	3,91	1,32	0,93	1,66	1									0,99	0,99
	13:00	3,84	1,25	0,93	1,66	1									0,99	0,99
	14:00	3,79	1,19	0,93	1,66	1									0,99	0,99
	15:00	3,87	1,27	0,93	1,66	1									0,99	0,99
	16:00	4,07	1,38	0,93	1,76	1									0,99	0,99
	17:00	4,41	1,42	0,93	2,05	1									0,99	0,99
	18:00	4,69	1,41	0,93	2,35	1									0,99	0,99
	19:00	4,75	1,36	0,93	2,46	1									0,99	0,99
20:00	4,68	1,30	0,93	2,45	1									0,99	0,99	
21:00	4,53	1,36	0,93	2,25	1									0,99	0,99	
22:00	4,20	1,34	0,93	1,93	1									0,99	0,99	
23:00	3,84	1,38	0,93	1,53	1									0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Κατά τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης