

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 14/1/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,40	1,24	0,93	1,23	1									0,99	0,99
	01:00	3,10	1,30	0,87	0,93	1									0,92	0,97
	02:00	2,88	1,30	0,78	0,79			1							0,79	0,98
	03:00	2,68	1,24	0,77	0,67			1							0,77	0,96
	04:00	2,63	1,31	0,71	0,62			1							0,72	0,95
	05:00	2,64	1,32	0,71	0,61			1							0,72	0,95
	06:00	2,67	1,12	0,75	0,80			1							0,75	0,95
	07:00	2,83	1,03	0,81	0,99			1							0,91	0,95
	08:00	3,14	1,35	0,62	1,17			1							0,97	0,97
	09:00	3,35	1,61	0,36	1,39	1									0,95	0,96
	10:00	3,50	2,12	0,17	1,21	1									0,95	0,95
	11:00	3,52	1,80	0,11	1,60	1									0,96	0,96
	12:00	3,76	2,37	0,06	1,34	1							1		0,91	0,91
	13:00	3,76	2,42	0,03	1,31	1							1		0,92	0,92
	14:00	3,61	2,15	0,06	1,40	1							1		0,87	0,88
	15:00	3,48	1,54	0,05	1,89	1									0,85	0,85
	16:00	3,56	1,29	0,11	2,17	1									0,79	0,79
	17:00	3,99	1,31	0,14	2,55	1									0,83	0,83
	18:00	4,42	1,58	0,14	2,70	1									0,91	0,91
	19:00	4,43	1,63	0,10	2,70	1									0,92	0,92
20:00	4,40	1,82	0,08	2,51	1									0,96	0,96	
21:00	4,26	1,47	0,10	2,69	1									0,87	0,87	
22:00	4,01	1,54	0,13	2,34	1									0,90	0,88	
23:00	3,64	1,41	0,24	1,99	1									0,88	0,88	

Παρατηρήσεις

Κατά τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης