

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 15/1/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,18	1,25	0,27	1,66	1									0,81	0,81
	01:00	2,75	1,30	0,05	1,40	1									0,68	0,68
	02:00	2,57	1,36	0,00	1,20	1									0,69	0,69
	03:00	2,43	1,39	0,04	1,00	1									0,70	0,71
	04:00	2,34	1,58	0,02	0,74	1						1			0,06	0,47
	05:00	2,39	1,26	0,13	1,00	1									0,67	0,67
	06:00	2,54	1,30	0,14	1,10	1							1		0,71	0,71
	07:00	2,93	1,29	0,15	1,49	1									0,76	0,76
	08:00	3,30	1,21	0,21	1,89	1									0,78	0,79
	09:00	3,22	1,06	0,15	2,01	1									0,49	0,74
	10:00	3,25	1,46	0,07	1,72	1									0,40	0,72
	11:00	3,34	1,10	0,25	1,98	1									0,78	0,78
	12:00	3,24	0,88	0,46	1,89				1						0,65	0,75
	13:00	3,25	1,11	0,34	1,81				1						0,40	0,83
	14:00	3,36	1,30	0,35	1,71				1						0,40	0,90
	15:00	3,65	1,53	0,39	1,73				1				1		0,40	0,89
	16:00	3,81	1,48	0,40	1,94				1				1		0,40	0,94
	17:00	4,22	1,51	0,40	2,31				1				1		0,40	0,92
	18:00	4,60	1,58	0,40	2,62				1				1		0,40	0,88
	19:00	4,73	1,59	0,40	2,74				1				1		0,40	0,89
20:00	4,61	1,47	0,40	2,74				1				1		0,40	0,87	
21:00	4,43	1,48	0,40	2,55				1				1		0,40	0,86	
22:00	4,00	1,54	0,40	2,06				1				1		0,40	0,86	
23:00	3,55	1,49	0,39	1,66				1				1		0,40	0,81	

**Παρατηρήσεις**

Η ένταξη της μονάδας G6 στις 04:00 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Στο διάστημα 09:50-10:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Από το μεσημέρι επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και έντονη αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης