

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη 16/1/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,10	2,20	0,41	0,49			1			1				0,41	0,89
	01:00	2,76	1,81	0,49	0,46			1			1				0,50	0,75
	02:00	2,52	1,57	0,49	0,46	1									0,50	0,61
	03:00	2,40	1,45	0,49	0,46	1									0,50	0,58
	04:00	2,33	1,40	0,49	0,44	1									0,50	0,56
	05:00	2,35	1,60	0,30	0,45	1									0,30	0,75
	06:00	2,52	1,69	0,38	0,46	1									0,38	0,88
	07:00	2,85	1,50	0,47	0,88	1									0,50	0,93
	08:00	3,18	1,54	0,31	1,33	1									0,50	0,96
	09:00	3,30	1,76	0,10	1,44									1	0,57	0,93
	10:00	3,18	1,26	0,32	1,60									1	0,50	0,78
	11:00	3,30	1,26	0,41	1,63									1	0,75	0,76
	12:00	3,35	1,20	0,54	1,61									1	0,71	0,71
	13:00	3,30	1,20	0,45	1,66									1	0,71	0,71
	14:00	3,27	0,98	0,49	1,79	1									0,75	0,75
	15:00	3,36	1,02	0,61	1,73	1									0,78	0,78
	16:00	3,43	1,08	0,59	1,76	1									0,69	0,69
	17:00	3,78	1,13	0,43	2,22	1									0,72	0,72
	18:00	4,08	1,04	0,31	2,73	1									0,80	0,80
	19:00	4,22	1,17	0,24	2,80	1									0,83	0,83
20:00	4,27	1,26	0,21	2,80	1									0,85	0,85	
21:00	4,04	1,30	0,14	2,61	1									0,83	0,83	
22:00	3,68	1,19	0,09	2,40	1									0,78	0,78	
23:00	3,33	1,04	0,02	2,27	1									0,69	0,69	

Παρατηρήσεις

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης