



| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Τετάρτη 17/1/2024 | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,30 | 2,52 | 1,70 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 2,30 | 1,00 | | |
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | 5 HZ | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Τετάρτη | 00:00 | 2,86 | 1,50 | 0,00 | 1,36 | 1 | | | | | | | | | 0,79 | 0,79 |
| | 01:00 | 2,55 | 1,15 | 0,00 | 1,40 | 1 | | | | | | | | | 0,63 | 0,63 |
| | 02:00 | 2,36 | 1,02 | 0,00 | 1,34 | 1 | | | | | | | | | 0,55 | 0,55 |
| | 03:00 | 2,25 | 1,51 | 0,01 | 0,72 | 1 | | | | | | | | | 0,70 | 0,72 |
| | 04:00 | 2,21 | 1,50 | 0,01 | 0,70 | 1 | | | | | | | | | 0,68 | 0,68 |
| | 05:00 | 2,23 | 1,52 | 0,01 | 0,70 | 1 | | | | | | | | | 0,69 | 0,70 |
| | 06:00 | 2,39 | 1,69 | 0,00 | 0,70 | 1 | | | | | | | | | 0,78 | 0,78 |
| | 07:00 | 2,78 | 1,40 | 0,01 | 1,38 | 1 | | | | | | | | | 0,73 | 0,73 |
| | 08:00 | 3,05 | 1,66 | 0,00 | 1,40 | 1 | | | | | | | | | 0,83 | 0,83 |
| | 09:00 | 3,05 | 1,65 | 0,00 | 1,40 | 1 | | | | | | | | | 0,84 | 0,84 |
| | 10:00 | 2,96 | 1,56 | 0,00 | 1,40 | 1 | | | | | | | | | 0,80 | 0,80 |
| | 11:00 | 3,11 | 1,71 | 0,00 | 1,40 | 1 | | | | | | | | | 0,85 | 0,86 |
| | 12:00 | 3,44 | 1,14 | 0,00 | 2,30 | | | | 1 | | | | | | 0,71 | 0,71 |
| | 13:00 | 3,44 | 0,99 | 0,00 | 2,45 | | | | 1 | | | | | | 0,72 | 0,72 |
| | 14:00 | 3,31 | 0,93 | 0,00 | 2,38 | | | | 1 | | | | | | 0,69 | 0,69 |
| | 15:00 | 3,28 | 0,92 | 0,00 | 2,36 | | | | 1 | | | | | | 0,68 | 0,69 |
| | 16:00 | 3,46 | 0,92 | 0,00 | 2,54 | | | | 1 | | | | | | 0,68 | 0,68 |
| | 17:00 | 3,84 | 1,02 | 0,00 | 2,82 | | | | 1 | | | | | | 0,74 | 0,74 |
| | 18:00 | 4,31 | 1,38 | 0,02 | 2,90 | | | | 1 | | | | | | 0,86 | 0,86 |
| | 19:00 | 4,34 | 1,40 | 0,02 | 2,92 | | | | 1 | | | | | | 0,87 | 0,87 |
| 20:00 | 4,31 | 1,32 | 0,09 | 2,90 | | | | 1 | | | | | | 0,87 | 0,86 | |
| 21:00 | 4,06 | 1,01 | 0,22 | 2,83 | | | | 1 | | | | | | 0,80 | 0,80 | |
| 22:00 | 3,70 | 1,12 | 0,32 | 2,25 | | | | 1 | | | | | | 0,71 | 0,71 | |
| 23:00 | 3,36 | 1,24 | 0,28 | 1,83 | | | | 1 | | | | | | 0,70 | 0,69 | |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης