

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 18/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	18/01/24 0:00	3,11	3,11	0,00	1						0,93	0,92
	18/01/24 1:00	2,93	2,93	0,00	1						0,80	0,80
	18/01/24 2:00	2,81	2,81	0,00	1						0,68	0,68
	18/01/24 3:00	2,86	2,86	0,00	1						0,72	0,72
	18/01/24 4:00	2,87	2,87	0,00	1						0,74	0,74
	18/01/24 5:00	2,96	2,96	0,00	1						0,81	0,80
	18/01/24 6:00	3,36	3,34	0,02	1						0,92	0,92
	18/01/24 7:00	3,51	3,45	0,06	1						0,95	0,95
	18/01/24 8:00	3,40	3,35	0,05	1						0,93	0,93
	18/01/24 9:00	3,36	3,34	0,02	1	1				1	0,17	0,03
	18/01/24 10:00	3,01	2,94	0,07	1	1				1	0,10	0,23
	18/01/24 11:00	2,82	2,74	0,08	1					1	0,08	0,49
	18/01/24 12:00	2,99	2,84	0,15	1						0,25	0,74
	18/01/24 13:00	3,11	2,61	0,50	1						0,91	0,91
	18/01/24 14:00	3,15	2,54	0,61	1						0,91	0,91
	18/01/24 15:00	3,37	2,82	0,55	1						0,94	0,94
	18/01/24 16:00	3,66	3,14	0,52	1						0,95	0,95
	18/01/24 17:00	4,20	3,73	0,47	1						0,95	0,95
	18/01/24 18:00	4,54	4,01	0,53	1					1	0,95	0,95
	18/01/24 19:00	4,54	4,20	0,33	1					1	0,95	0,95
	18/01/24 20:00	4,25	3,83	0,42	1					1	0,95	0,95
	18/01/24 21:00	4,00	3,49	0,51	1						0,95	0,95
	18/01/24 22:00	3,72	3,25	0,47	1						0,95	0,95
	18/01/24 23:00	3,35	2,87	0,48	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 09:00 έως 13:00 εκτελέστηκαν εργασίες στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.