

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 18 Ιανουάριος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 18 Ιανουάριος 2024	00:00	5,27	4,07	1,20				1							1,19	1,20
	01:00	4,74	3,34	1,40				1							1,41	1,40
	02:00	4,60	3,26	1,34				1							1,34	1,34
	03:00	4,43	3,25	1,18				1							1,18	1,17
	04:00	4,43	3,25	1,17				1							1,17	1,17
	05:00	4,72	3,38	1,34				1							1,34	1,34
	06:00	5,44	3,86	1,58				1							1,60	1,60
	07:00	6,44	5,31	1,12		1		1							2,11	2,11
	08:00	6,98	5,73	1,26		1		1							2,08	2,08
	09:00	7,54	5,33	2,21		1		1							2,24	2,25
	10:00	7,32	5,20	2,12		1		1							2,15	2,14
	11:00	7,44	5,32	2,12		1		1							2,13	2,13
	12:00	6,84	4,93	1,92		1		1							1,92	1,92
	13:00	6,51	4,66	1,85		1		1							1,85	1,85
	14:00	6,54	4,64	1,89		1		1							1,90	1,90
	15:00	6,17	4,38	1,79		1		1							1,80	1,79
	16:00	6,51	4,60	1,92		1		1							1,94	1,94
	17:00	7,82	5,49	2,34		1		1							2,33	2,34
	18:00	8,74	6,13	2,61	1	1		1							2,62	2,62
	19:00	8,64	6,05	2,59	1	1		1							2,60	2,59
	20:00	8,36	5,93	2,43	1	1		1							2,44	2,43
	21:00	7,65	5,55	2,09	1	1		1							2,10	2,09
	22:00	6,66	5,16	1,51		1		1							1,50	1,51
	23:00	5,84	4,33	1,51		1		1							1,53	1,51

Στο διάστημα 09:30-16:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στο ΑΠ Άγ. Σώζων 2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης