

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 18 Ιανουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠI κατά την βελτιστοποίηση (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠI (MW)					
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
18/1/24 0:00	54,09	53,03	1,06	0,00	1															1	1		1	1	13,20	13,01
18/1/24 1:00	48,07	47,03	1,04	0,00	1															1	1		1		12,68	12,80
18/1/24 2:00	46,02	45,27	0,76	0,00	1															1	1		1		11,97	11,89
18/1/24 3:00	44,52	42,61	1,91	0,00	1															1	1		1		10,46	10,48
18/1/24 4:00	43,76	41,51	2,25	0,00	1															1	1		1		9,84	9,81
18/1/24 5:00	45,08	43,39	1,69	0,00	1															1	1		1		11,00	11,05
18/1/24 6:00	50,75	48,08	2,67	0,00	1															1	1		1		14,84	14,76
18/1/24 7:00	60,07	56,71	3,29	0,07	1				1											1	1		1		12,96	11,70
18/1/24 8:00	62,72	58,28	2,86	1,58	1				1											1	1		1		13,33	13,18
18/1/24 9:00	65,95	56,91	4,36	4,67	1				1											1	1		1		13,21	13,19
18/1/24 10:00	67,22	53,01	6,67	7,54	1				1											1	1		1		13,63	11,70
18/1/24 11:00	67,17	52,23	6,84	8,10	1				1											1	1		1		12,44	8,57
18/1/24 12:00	68,29	53,41	5,39	9,50	1								1							1	1		1		7,09	8,71
18/1/24 13:00	67,65	48,40	11,20	8,05	1								1							1	1		1		14,83	12,05
18/1/24 14:00	69,01	51,09	12,73	5,20	1								1							1	1		1		18,49	16,06
18/1/24 15:00	70,02	50,94	13,38	5,70	1								1							1	1		1		19,01	16,56
18/1/24 16:00	70,40	53,32	14,47	2,62	1								1							1	1		1		22,43	19,77
18/1/24 17:00	75,42	59,75	15,64	0,03	1								1							1	1		1		25,34	22,52
18/1/24 18:00	80,14	65,69	14,45	0,00	1								1							1	1		1		24,30	23,98
18/1/24 19:00	80,50	66,21	14,29	0,00	1								1							1	1		1	1	24,94	24,13
18/1/24 20:00	81,00	65,74	15,27	0,00	1								1							1	1		1	1	24,88	24,23
18/1/24 21:00	77,10	58,85	18,25	0,00	1								1							1	1		1		24,87	22,96
18/1/24 22:00	69,48	49,65	19,83	0,00	1								1							1	1		1		23,69	20,32
18/1/24 23:00	59,80	42,42	17,38	0,00	1								1							1	1		1		19,88	17,84

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

2.Δοκιμαστική λειτουργία D5 ΑΗΣ(12:00-15:00)